



Kiinteistöjen erikoispalvelut

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: Ankkalammen PK
Kohde: _____
Kerros: _____

x	l/s
	m3/t

Mittari: Tsi Velocicalc Plus
Mittaaja: Jari Keränen
Pvm: 8.9.2010

Tila / huone n:o	Tuloelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA	Poistoelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA
001 sos.tila N	kanava	160	1	90	67	3,41		KSO	160	1	35	35	-7	208
002 suihku								URH	100	1	15			
003 wc								URH	125	1	20	20	-3	123
004 wc								URH	125	1	20	20	-3	123
005 tsto	TKB	100	1	15	15		4	URH	100	1	15	15	+2	98
006 siivous								URH	125	1	20	20	-5	160
007 pienkeittiö	TLB	100	1	20	20		8	URH	125	1	25	25	+2	109
008 varasto								URH	100	1	5			
010 käytävä	TS-Hv	400x100	2	100	90	2,33								
2 vaatehuolto	ULA	125	1	15	15	4	58	URH	125	1	20	20	-6	177
15 sos.tila M	ULA	125	1	20	20	6	57	URH	160	1	35	40	0	222
016 inva/wc								URH	125	1	20	22	-6	210
017 keittiö	PRI	315	1	266	275	5	30	huuva		1	535			70/62
	IRIS	315	1	292	275	2,5	105	URH	200	1	55	55	+11	220
18 neuvottelu	TLB	125	2	85	85		11	URH	160	3	85	85	0	105
019 Sali	TLB	200	4	400	400		9	URH	160	8	370	370	15	89
021 ak	TKB	125	1	60	60		23							
022 wc	ULA	160	2	50	50	8	45	URH	125	4	80			
								URH	100	1	15			
023 ak	TKB	125	1	25	25			PRA	200	1	50	55	2	38
								URH	125	1	20	20	-3	
0231 kura et														
4 ryhmähuone	TLB	125	2	70	70		7	URH	125	3	65	65	-2	113
(028)	ULA	100	1	10	10	4	38	URH	100	1	10	10	-9	126
027 var								URH	100	1	5			
025 pienr	ULA	125	2	15	15	2	34	URH	125	1	15	15	-7	135



Kiinteistöjen erikoispalvelut

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: Ankkalammen PK
Kohde: _____
Kerros: _____

x	l/s
	m3/t

Mittari: Tsi Velocicalc Plus
Mittaaja: Jari Keränen
Pvm: 8.9.2010

Tila / huone n:o	Tuloelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA	Poistoelin	Koko	Kpl	Vaadittu	Mitattu	A/m/s	PA
033 lepo	TLB	125	1	40	40		10	URH	125	2	40	40	-1	100
026 lepo	TLB	160	1	50	50		5	URH	125	2	45	45	-1	117
029 askar	TKB	80	1	20	20		7	URH	125	1	20	20	-2	107
036 varast								URH	100	1	5	10	-7	105
030	TLB	125	1	40	40		10							
038 ryhmäh	TLB	125	2	70	70		7	URH	125	3	65	65	0	97
039 pienr	ULA	125	2	15	15	3	28	URH	125	1	15	15	-6	91
041 lepor	TLB	125	1	45	41	1	10	URH	125	2	45	45	0	96
040 pienr	ULA	100	1	10	10	3	38	URH	100	1	10	10	-6	87
046 varasto	TKB	100	1	20	20		7	URH	125	1	15	15	-3	61
047 tsto	TKB	100	1	10	11		2	URH	100	1	10	10	0	52
056 lepor	TKB	100/125	1	45	25		17	URH	125	2	45	45	+11	45
050	TLB	160	1	70	70		9							
060 ryhmäh	TLB	160	2	100	100		5	URH	160	3	95	85	18	25
061	TLB	160	1	50										
062 kuraet								PRA	200	1	50	44	5	3
061	TLB	125	1	45	41		10							
055 lepor	TLB	125	1	45	55		12	URH	125	2	45	44	+6	59
054 pienr	ULA	125	1	15	15	-3	60	URH	125	1	15	15	3	21
053 ryhmäh	TLB	100	2	70	55		18	URH	125	3	65	65	+4	67
044	TLB	125	1	45	45		13							
045 kuraet								PRA	200	1	50	50	2	19
wc	ULA	160	2	50	50	9	36							
045 kuraet								PRA	200	1	50	50	2,2	14

