

# ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

**Kohde:** HEPOUISTON PÄIVÄKOTI

**Osoite:** Hevoshaantie 2, 01200 Vantaa

**Kerros:** Pohjaks. TK01 60Hz, 100Pa / PK01 54Hz, 120Pa

TK02 24Hz, 50Pa / PK02 42Hz, 145Pa

**Mittari:**

**Mittauksen suoritti:**

**Pvm:**

Mikro TT 570 SV

A.Sara

7.6.2007

*(Signature)*

Huone n:o tai tila	Tuloilma l/s				Poistoilma l/s				Koneet			
	Venttiili	kpl	Vaadittu	Mitattu	Pa / as	Venttiili	kpl	Vaadittu	Mitattu	Pa / as	TK	PK
1 LEPO- JA LEIKKIH.	PML-315	1	95	95	6 Pa	PML-315	1	95	87	7 Pa	1	1
2 RYHMÄH.	PML-315	1	120	123	10 Pa	PML-315	1	120	100	9 Pa	1	1
3 LEPO- JA LEIKKIH.	PML-315	1	95	95	6 Pa	PML-315	1	95	93	8 Pa	1	1
4 VAR.						EXCa-100	1	5	5	20 / -10		1
5 SK						EXCa-125	1	20	22	295 / -10		1,3
6 VAR.						EXCa-100	1	5	5	28 / -10		1
7 ETEISHALLI	PML-315	2	190	190	6 Pa						1	
8 TK / MÄRKÄET.						EXCa-125	3	35	39	36 / -3		1,3
9 PIENRYHMÄH.	KTS-125	1	25	22	14 / +13	EXCa-125	1	25	22	30 / +10	1	1
10 PESUH. / WC						EXCa-125	4	80	88	28 / +10		1,3
10 PESUH. / WC, SH						EXCa-125	1	16	17	28 / +6		1,3
11 RYHMÄH.	PML-315	1	120	100	7 Pa	PML-315	1	115	104	10 Pa	1	1
12 TK / MÄRKÄET.						EXCa-125	3	35	39	16 / +6		1,3
13 PIENOISKEITTIÖ	PML-160	1	40	37	20 Pa	KSO-125	2	40	36	20 / +10	1	1
14 KEITTIÖ	AFE-200 / DRIU-200	2	200	210	29 / +13	JCE-475,295 / 1 EROTIN	3	200	212	47 Pa	2	2
14 KEITTIÖ						PML-160	1	50	47	17 Pa		1
17 SIIV.						EXCa-100	1	10	10	26 / +2		1,2
18 KUIVAVAR.						EXCa-125	1	10	10	63 / -10		1
20 VAR.						KSO-100	1	10	10	63 / -7		1
21 LEIKKIHALLI	PML-250	2	165	163	14 Pa	PML-250	2	160	154	11 Pa	1	1
22 VAR.						EXCa-100	1	5	5	58 / -14		1

# ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Sivu

2 / 2

**ESARAS**  
Puhelin: 0772987-3

**Kohde:** HEPOPUJISTON PÄIVÄKOTI

**Osoite:** Hevoshaantie 2, 01200 Vantaa

**Kerros:** Pohjaks. TK01 60Hz, 100Pa / PK01 54Hz, 120Pa

**Mittari:**

Mikor TT 570 SV

**Mittauksen suoritti:**

A.Sara

**Pvm:**

7.6.2007

*A.Sara*

Huone n:o tai tila	Tuloilma l / s			Poistoilma l / s			Koneet					
	Venttiili	kpl	Vaadittu	Mitattu	Pa / as	Venttiili	kpl	Vaadittu	Mitattu	Pa / as	TK	PK
23 HENK.KUNN.SOS.	PML-250	1	76	71	10 Pa	EXCa-160	4	60	64	35 / -6	1	1,2
23 HENK.KUNN.SH						EXCa-125	1	16	17	35 / +1		1,2
24 TOIMISTO	PML-200	1	35	51	13 Pa	EXCa-125	2	35	36	22 / +10	1	1
25 HENK.KUNN.RUOK	PML-200	1	65	24	3 Pa	PML-200	1	65	67	22 Pa	1	1
26 VAATEHUOLTOH.	PML-160	1	50	47	32 Pa	EXCa-160	3	50	54	34 / -2	1	1,2
27 LÄMMÖNJAKO						PK02 / 200	1	140				02
28 PIENRYHMÄ	PML-160	1	35	34	17 Pa	EXCa-125	2	35	36	60 / -2	1	1
29 INVA-WC						EXCa-125	1	20	22	33 / +10		1,2
29 INVA-WC, SH						EXCa-125	1	16	17	31 / +6		1,2
31 SIV.						EXCa-125	1	25	27	50 / +10		1,2
32 TERV.HOITO	PML-160	1	40	38	21 Pa	EXCa-125	2	40	44	42 / +6	1	1
33 HENK.KUNN. WC						EXCa-125	1	20	22	44 / +6		1,2
34 PESUH / WC						EXCa-125	2	40	44	57 / +3		1,2
34 PESUH / WC, SH						EXCa-125	1	16	17	45 / 0		1,2
35 LEIKKI- JA LEPOH.	PML-315	1	90	87	5 Pa	PML-315	1	95	93	8 Pa	1	1
36 TK / MÄRKÄET.						EXCa-125	3	35	39	57 / -7		1,2
37 VAR.						EXCa-100	1	5	5	39 / -12		1
38 RYHMÄH.	PML-315	1	125	117	9 Pa	PML-315	1	120	109	11 Pa	1	1
39 PIENRYHMÄ	PML-160	1	25	27	11 Pa	EXCa-125	1	25	27	50 / +10	1	1
43 KÄYTÄVÄ	PML-160	2	142	127	23 Pa						1	

