Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos: TK /PK 1 (lto-laite) ja PP-9
Kohde: Hevoshaan koulu, starttiluokka
Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc — X — **l / s**
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 15.8.2008 — **m3 / h**

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
303 opetustila	ULE	2	100	50	40	15	32	80	KSO	2	160	50	47	-5	70	94
305 pienryhmätila	ULE	1	100	20	15	10	35	75	KSO	1	160	20	17	-10	70	85
TK/PK 1 yht.				**70**	**55**			**79**				**70**	**64**			**91**
302 eteinen, kom.									UHR	1	100	8	8	-9	95	100
306 keittiö, liesikupu									kanava	1	125	20	16		1,3 m/s	80
307 sk									UHR	1	100	8	9	-9	122	112
308 wc									UHR	1	100	20	19	7	91	95
309 kh									UHR	1	100	16	14	3	76	88
310 sauna									UHR	1	100	6	7	-9	72	117
PP-9 yht.												**78**	**73**			**94**
kaikki yht.				**70**	**55**			**79**				**148**	**137**			**93**
	TK/PK 1, ilmamäärät säädetty asennolla 4															
	PP-9, säätöasento merkitty liesikupuun															