

Laitos: TK 1/ PK1 ja PF2

Kohde: Hiekkaharjun nuorisotila

Kerros: 1. & Kellari

Mittari: TSI DP-CALC

√ l / s

Mittaaja: Teemu Mäkinen

Pvm: 4.5.2009

m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloelin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Kerroin	%	Poistoelin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	Asento	m/s	%
1.krs. TK1/PK1																
Kerhohuoneet	Säleikkö	5	200x400	556	682	2,4	0,71	123	Kanava	1	250x600	775	578		3,85m/s	74,5
Kerhohuoneet *	Säleikkö			111	44			40								
Kerhohuoneet	Säleikkö	1	200x400	111	205	3,6	0,71	185								
KELLARI. TK1/PK1																
Mittapiste 1**	Kanava	1	200x400	363	108	1,35		30	Kanava	1	250x800	977	940		4,7m/s	96
Mittapiste 2**	Kanava	1	300x600	1104	397	1,65		36								
YHT.				2245	1436			64				1752	1518			86,5
Kellari. PF2																
Mittapiste 3**									Kanava	1	150x500	417	128	1,7		31
Mittapiste 4**									Kanava	1	150x200	89	75	2,5		84
Mittapiste 5*** (1.krs)									Kanava	1	100x151	33	28	1,85		85
YHT.												539	231			43
Säleikkö osittain tukittu, mitattu anemometrillä *																
Mittapisteet merkattu piirustukseen LO-39459 **																
Mittapiste merkattu piirustukseen LO-39460 ***																

Punaisella merkityt % kohdat ylittävät D2 Suomenrakentamismääräyskokoelmassa säädetyn, tila ± 20% tai konekohtaisen ± 10% ilmamäärän poikkeamisarvon.

Laitos: TK2/PF3 ja Reksovent RDAA

Kohde: Hiekkaharjun nuorisotila

Kerros: 1. & Ullakko

Mittari: TSI DP-CALC

√ l/s

Mittaaja: Teemu Mäkinen

Pvm: 4.5.2009

m³ / h

Huone n:o tai tila	Tuloelin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Kerroin	%	Poistelin	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	Asento	Pascal	%
1.krs. TK2/PF3																
101 Kokous	Säleikkö	2	100x400	110	144	2,6	0,69	131	KS	1/2	160	108	100	-1/-2	116/123	93
106									KS	1	100	12	20	5	139	167
109 Tsto	Säleikkö	1	100x150	10	15	1,6	0,63	150	KS	1	100	10	20	9	97	200
112 Kahvio	Säleikkö	5	100x400	250	324	2,35	0,69	130	KK	1/4	160	200	110	-2/6	28/18	55
Ullakko. Rexovent																
201	SVQ	1	100	30	41	Pa=31	7,4	137	KSO	1/1	100	30	30	0/2	55/58	100
202 *	SVQ	1/1	100	50	31/?	Pa=21/?	7,4	62	KSO	1/1/1	100	50	41	5/2/1	50/40/35	82
YHT.				80	72			89				80	71			89
Säleikkö osittain seinäsisällä, mitattustulos ei ole tarkka *																

Punaisella merkityt % kohdat ylittävät D2 Suomenrakentamismääräyskokoelmassa säädetyn, tila ± 20% tai konekohtaisen ± 10% ilmamäärän poikkeamisarvon.