KOLAREX OY

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

1 KERROS

KOHDE: ILOLAN KOULU
Epinkoskentie VANTAA

MITTAAJA: KOLARI MIKA

PVM: 23.6 2010

MITTARI TSI

TARKASTAJA MIKA KOLARI

Tila	Huone	Tuloilma dm3/s			Mittaus		Poistoilma dm3/s			Mittaus	
		Suuniteltu	Mitattu	Avaus	k, Pa	Mittauspai	Suuniteltu	Mitattu	Avaus	k, Pa	Mittauspaikka
Luokka	236	80	81			Kan. 250	80	81			Kanava 250
Luokka	237/238	180	154			Kanava	180	154			Kanava 250