



Seinä 1000 mm lattialasta  
Seinä 100 mm lattialasta

**KAIVOKSELAN KOULUN ASUNTOLA**  
PINTAKOSTEUSMITTAUS  
Luolapöykä 4, 01610 VANTAA  
ASB-Consult Oy, pvm. 1.3.2011  
Laatinut: Asko Karvonen

**KAIVOKSELAN KANSIO**  
ARKKITEHTITOIMISTO ASBNE EHOJOKI S  
OSASTO: ARKITEHTI  
PÄIVÄ: 1.3.2011  
NO: 1011  
TURKU RAUHANKATU 16 16444 28

Pintakosteustunnistin GANN Hydromette UNI1 + mittipää B 50  
63, lukema lattialasta  
52, lukema seinästä 50 - 100 mm lattialasta