LVI-Trio oy
Laurintie 136 01400 VANTAA
Puh 09-838 6450

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittari : Airflow TA 465 TSI
Mittaaja : Ville Eskola

Käyntinopeus: Täysi

Pvm : 7,9,2012
Asiakas: Kartanonkosken koulu
Kohde: Tilkuntie 5 01520 VANTAA

koje	TULOILMA							POISTOILMA						
huone	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	vaadittu l/s	mitattu l/s	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	vaadittu l/s	mitattu l/s
2054 Terveydenhoitaja	SVQ	125	1	K13	11	40	43	KSO	160	1	19	33	40	40
2055 Terveydenhoitaja	SVQ	125	1	K13	9	40	39	KSO	160	1	16	38	40	39
2056 Kuraattori	SVQ	125	1	K13	7	30	34	KSO	160	1	6	44	30	30
2057 Koulupsykiatrin h	SVQ	125	1	K13	6	30	32	KSO	160	1	11	30	30	30