



LVI-Trio Oy

Laurintie 136 01400 VANTAA

Puh 09-838 6450

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittari : Veloci calc plus tsi

Mittaaja : Ville Eskola

Pvm : 1,9,2011

Asiakas: Kiviston Päiväkoti

Käyritinopeus: Täysi

Kohde: Morenrite 39 01700 VANTAA

kole	TUULOILMA						POISTOILMA							
	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	Vaadittu l/s	mitattu l/s	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	Vaadittu l/s	mitattu l/s
100 Leikki/lepuhuone	sla	4 - 60	2	K.14.8	6	70	70	kso	160	2	5	62	-70	-69
101 Varasto								kso	100	1	-13	57	-5	-5
102 Koti KT	sla	2 - 60	1	K.7.1	8	20	20	kso	125	1	-3	71	-20	-20
103 Ryhmähuone	sla	4 - 60	2	K.14.8	5	63	66	kso	160	2	1	71	-63	-63
104 WC/Pesu								kso	125	3	-1	61	-60	-60
105 Eteinen	sla	6 - 60	2	K.22.0	8	120	124							
106 TK/Märkä ET	sla	4 - 60	2	K.14.8	6	70	73	kso	100	4	-8	75	-40	-42
107 WC								kso	160	1	-2	83	-30	-30
108 Ryhmähuone	sla	4 - 60	2	K.14.8	4	60	59	kso	160	2	-1	74	-60	-59
109 Käytävä	sla	4 - 60	1	K.14.8	13	70	73							
110 WC/Pesu								kso	125	3	-3	74	-60	-60
111 Leikki/lepuhuone	sla	4 - 60	2	K.14.8	6	70	72	kso	160	2	1	86	-70	-70
112 Vesileikki	sla	2 - 60	1	K.7.1	7	20	19	kso	125	1	-6	104	-20	-20
113 Terveystoimihuone	sla	2 - 60	1	K.7.1	11	25	24	kso	125	1	-2	104	-25	-25
116 Varasto								kso	100	1	-15	105	-5	-5
117 Invawc								kso	160	1	-8	163	-30	-28
118 Siivousskomero								kso	125	1	-10	189	-20	-21
119 WC								kso	160	1	-6	127	-30	-29
120 Suihku								kso	125	1	-7	116	-20	-20
122 HK Pukuhuone	sla	6 - 90	1	K.29.4	5	80	66	kso	160	1	-4	106	-30	-30
123 Tuulikaappi														
128 Kuivavarasto	kts	100	1	6	31	10	11							
129 Siivousskomero								kso	100	1	-7	64	-10	-10
130 Keittiö	sla	3 - 90	3	K.15.9	19	220	208							
131 Käytävä								kso	160	1	3	71	-35	-34



LVI-Trio Oy

Laurinte 136 01400 VANTAA

Puh 09-838 6450

MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittari : Veloci calc plus tsi

Mittaaja : Ville Eskola

Pvm : 1,9,2011

Asiakas: Kivistön Päiväkoti

Käyttönopeus: Täysi

Kohde: Moreenite 39 01700 VANTAA

koje	TULOILMA							POISTOILMA						
	huone	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	vaadittu l/s	mitattu l/s	venttiili	koko	kpl	rako	paine pa	vaadittu l/s
132 Ryhmähuone	sla	3-90	1	K.15.9	14	60	59	kso	160	1	15	80	-55	-55
133 Likunta/musiikki	sla	3-90	1	K.15.9	18	90	68	kso	160	2	4	76	-75	-74
134 Verstas	sla	3-90	1	K.15.9	3	25	28	kso	100	1	13	64	-25	-25
135 Henkilökunnanruo	sla	3-90	1	K.15.9	4	30	32	kso	160	1	6	43	-30	-30
136 Kirjasto	sla	2-60	1	K.7.1	5	15	16	kso	160	1	-5	29	-15	-15
137 Toimisto	sla	2-60	1	K.7.1	5	15	16	kso	160	1	-7	38	-15	-15
138 Varasto								kso	100	1	-6	56	-10	-10
139a WC/Pesu								kso	125	2	4	22	-30	-30
139b WC/Pesu								kso	160	1	-1	33	-20	-20
140 TK/Märkäeteinen	sla	3-90	1	K.15.9	10	50	50	kso	100	4	11	18	-50	-49
141 Eteishalli	sla	3-90	1	K.15.9	18	85	67	kso	100					
142 Kotikeittiö								kso	100	1	0	58	-15	-14
143a WC/Pesu								kso	125	2	0	33	-30	-31
143b WC/Pesu								kso	160	1	-5	48	-20	-19
144a Käytävä								kso	100	3	-4	43	-30	-30
144b Käytävä								kso	160	1	-2	38	-20	-20
145 Siivousskomo								kso	100	1	-1	32	-10	-10
146 Vaatehuolto	sla	2-60	1	K.7.1	8	20	20	kso	100	1	11	47	-20	-20
148 Varasto								kso	100	1	-12	38	-5	-5
149 Ryhmähuone	sla	3-90	1	K.15.9	16	70	64	kso	160	1	18	45	-45	-45
150 Leikki/lepo huone	sla	3-90	1	K.15.9	14	70	59	kso	160	1	21	57	-55	-55
151 Varasto								kso	100	3	-5	12	-15	-15