

Vantaan kaupunki  
Tilakeskus  
Ulla Lignell  
Kielotie 13  
01300 VANTAA

NÄYTTEENNE 23. 02. 2012

Koivukylän koulu, Vantaa

### PÖLYNÄYTETUTKIMUS

Näyte 1. Käytävä kanslian ja keittiön välissä  
Näyte 2. 3-alueen aula, kaappien päältä

Näytteen 1 todettiin koostuvan kivipölyhiukkasista (mm betoni ym rakennusperäisiä hiukkasia).  
Näytteen 2 todettiin koostuvan tavanomaisista huonepölyhiukkasista (hilsettä, paperi- ja tekstiilikuitujen palasia yms),  
joukossa myös melko paljon vuorivillan tyyppisiä kuituja.

Näytteet analysoitu elektronimikroskoopilla (SEM)  
ja röntgenmikroanalysaattorilla (SEM/EDS).  
(Tilaaajan toimittamat näytteet.)

[www.mikrofokus.fi](http://www.mikrofokus.fi)

MIKROFOKUS Oy

  
Erik.tutkija Simo Lehtinen, FK