

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut, Rakennuttaminen  
Mikko Krohn  
Kielotie 13  
01300 VANTAA

TOIMENPIDE-EHDOTUS 23.3.2009  
VANTAA222LAAJAVK B

sivuja yhteensä 2

TOIMENPIDE- EHDOTUS	VANTAA222LAAJAVK A, oireilutilojen terveysthaintaepäilyselvitys 10.3.2009
KOHDE	Laajavuoren koulu, Laajaniityntie 6, 01620 Vantaa, opetustilat 104, 105 ja 215
TILAAJA	Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Juha Vuorenmaa, rakennuttajainsinööri
YHTEYS	Mikko Krohn, Vesa Pyy, Jouni Räsänen

## TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Suosittellemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten perusteella seuraavia toimenpiteitä:

### **Opetustila 104**

Jossain vaiheessa kastunut ja homehtunut kaappi poistettiin välittömästi tutkimuskäynnin yhteydessä

**Suosittellemme** ovenpielessä olevan viemärikotelon poistamista ja katossa olevan läpiviennin tiivistämistä mahdollisimman ilmatiiviiksi. Suosittelemme harkitsemaan kotelon korvaamista putkien solumuovieristyksellä ja suojaamista esimerkiksi pellityksillä mekaanisilta vaurioilta.

### **Opetustila 105**

**Suosittellemme** ovenpielessä olevan viemärikotelon poistamista ja läpivientien tiivistämistä. Suosittelemme harkitsemaan kotelon korvaamista putkien solumuovieristyksellä ja suojaamista esimerkiksi pellityksillä mekaanisilta vaurioilta.

### **Opetustila 215**

**Suosittellemme** takanurkassa olevan käsienpesualtaan viemärin lattiassa olevan läpiviennin tiivistämistä. Toisen käsienpesualtaan läpivienti on tiivis.

Espoossa 23.3.2009

NOVORITE OY

Simo Valjakka  
DI, (Chem. Eng)

---

Vaatus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tarkastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeää tuottamus.