


LEPPÄKORVEN KOULUN ASUNTOLAN ALUSTATILA



SEURANTARAPORTTI NRO 1

13. 3. 2001

RAKENNUSVEKARA OY

ALUSTATILAN KUNTOKARTOITUS, SEURANTARAPORTTI 1

KOHDE: LEPPÄKORVEN KOULUN ASUNTOLA, Korpikontiontie 5, 01450 Vantaa
Rakennusvuosi 1961

PVM: 13.3.2001 **TEKIJÄ:** Kari Liimatainen

1. **ALUSTATILAN PINTA-ALA JA KORKEUS:**
yht. n. 110 m², korkeus 2,5 - 3,5 m.
2. **ALUSTATÄYTÖN LAATU JA KOSTEUS / VAPAATA VESIPINTAA:**
-LECA-sora, pinta kuiva.
3. **NÄKYVÄÄ MIKROBIKASVUSTOA, LAAJUUS:**
-LECA-soran pinnalla n. 1 m² alalla, kuva 1.
-maan pinnalla kohdassa jossa ei ole LECA-sora täyttää, alle 0,5 m² alalla. Kuva 2.
4. **ALUSTATILASSA RAKENNUSTARVIKEJÄTETTÄ:**
-ei
5. **LAUDOITUSTA / TUENTOJA / NIISTÄ KOST.VAURIOITUNUTTA:**
-ei
6. **ILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS JA LÄMPÖTILA ALUSTATILASSA :**
59,4 - 60,5 %, +8 - 8,2 C, kts. pohjakuva (ulkona 73 %, +3,5 C)
7. **ILMANVAIHTO:**
- tuuletusaukkoja perusmuurissa
8. **NÄKYVIEN RAKENTEIDEN JA ERISTEIDEN KUNTO:**
-ei havaittuja ongelmia
9. **LÄPIVIENTIEN KUNTO:**
-kanaalin läpivienti on tiivistämättä, kansikuva.
10. **KULKULUUKKU / OVI:**
-puu / peltirakenteiset ovet
11. **VALAISTUS:**
-osittain valaistu
12. **MUUTA:** -toisessa alustatilassa on puinen kulkusilta


KORJATTAVAT KOHDAT: 3, 9, 12

KORJAUSTYÖT SUORITETAAN NOUDATTAEN TALONSUUNNITTELUPALVELUN 19.4.2000 PÄIVÄTTYÄ ALUSTAVAA ALUSTATILOJEN PUHDISTAMISESTA LAADITTUA OHJETTA.

KUSTANNUSARVIO:

KIIREELLISYYS: V. 2001

LIITTEET: -pohjakuva ja valokuvat

| | | | |
|---|-------------------|---------|------------------------|
| kaup.osa | korkeus | korkeus | viranomainen perustaja |
| rakennusluokitus | | | perustaja |
| rakennusosan nimi | LEPPÄKORVEN KOULU | | mittakaava |
| ASUNTOLA | ASUNTOLAN | | 1:100 |
|  Vantaan kaupunki, Tekninen toimiala Talonsuunnitteluosasto Kielitie 13 01300 Vantaa puhelinväylä 8381 telefax 839 4099 | ALUSTATILAT | | |
| suunn. | Vantaa | 18 | suunn.nro |
| | | | työn nro |
| | | | piir.nro |
| | | | muutos |
| piir. | tark. | | RAK |

