



RAKENNUS VARUSTETAAN TILAKOHTAISILLA, KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAISILLA JA RIITTÄVÄLLÄ ILMANVAIHDOLLA

ALASLASKU, h YLEENSÄ=2200 MET. RAKENT. JÄRJESTELMÄ RIPUSTUS KAL-30 1/I, KEITTIÖTILJOISSA METALLISÄLE.

RAKENNUS VARUSTETAAN POISTUMISTIE MERKKIVALAISTUKSILLA ERIKOSSUUNNIT. MUKAAN. PALOPOSTEILLA ERIKOSSUUNNIT. MUKAAN.

KOTIALUEIDEN VÄLISET SEINÄT 44 dB, SEINIIN LIITTYVÄT dB-OVET ILMAN KYNNYSTÄ, OVILEVYN ALAREUNASSA LAAHUS, MUILTA OSIN OVIKARMIEN KARMINEEN 25 dB. LASIOVILLA 6 mm LASI YLÄPOHJAN ONTELO JAETAAN 200m<sup>2</sup>n OSASTOIHIN B15 RAKENNUSOSIN.

LINTUKALLION PÄIVÄKOTI  
 Lintukallionkuja 9B, 01620 VANTAA  
 MÄRKÄTILOJEN JA VESIPISTEIDEN  
 PINTAKOSTEUSMITTAUKSET  
 ASB Consult Oy, Helsinki  
 5.3.2012 RA Unto Kovanen

LATTIOISSA ON HITSATUT MUOVIMATOT,  
 LATTIA JA ALAPOHJA ON PUURAKENTEINEN

PINTAKOSTEUSMITTAUKSET ON TEHTY  
 GANN HYDROMETTE UNI 1 + LB70-anturi,  
 JONKA MAKSIMIARVO ON n.170

MITTAUKSET ON TEHTY 5.3.2012, JOLLOIN  
 PÄIVÄKOTI OLI NORMAALISSA KÄYTTÖSSÄ

