

PUHALTIMET																
Tunnus	Nimitys	Mitoitusarvot				Käyttöön otettava teho			Osateho				Tyyppi	Valmistaja ja tyyppi	Huom.	Hankinta
		ilma- virta m³/s	kokon.- paine Pa	kanava- vastus Pa	moott. teho kW	ilma- virta m³/s	paine- ero Pa	pyör.- nop. r/s	ilma- virta m³/s	paine- ero Pa	pyör.- nop. r/s	moott. teho kW				
PK32 PF01	poistoilmapuhallin	0,2		250	0,2	0,09	150		0,05	100				esim. Fläktwoods STEC-2 2- nopeus kortilla	kts. huomautus 1	IU
PK32 PF02	poistoilmapuhallin	0,3		200	0,2	0,27	150		0,15	100					esim. Fläktwoods STEC-2 2- nopeus kortilla	kts. huomautus 2
PK32 PF03	poistoilmapuhallin	0,2		250	0,2	0,14	160		0,05	100				esim. Fläktwoods STEC-2 2- nopeus kortilla	kts. huomautus 3	IU

#Virhe

Huomautus 1: EC-moottori, sisältää turvakytkimen

Huomautus 2: EC-moottori, sisältää äänenvaimennetun kattoläpiviennin ja turvakytkimen

Huomautus 3: EC-moottori, sisältää turvakytkimen

MUUT LAITTEET						
Tunnus	Nimitys	Sähkö- teho kW	Tekniset tiedot	Valmistaja ja tyyppi	Huom.	Hankinta
PK32 TE21	lämpötila anturi					AU
PK32 TE22	lämpötila anturi					AU
PK32 TE23	lämpötila anturi					AU

HUOMAUTUKSET

#Virhe

<div> <div>wise</div> <div>GROUP</div> </div> <div>Espoo: 029 005 9202</div>	Pvm: 13.1.2014	Kohde Martinlaakson yhtenäiskoulu	Rak.	Laiteluettelo PK32 Poistoilmakojeisto, Alustatilan tuuletus	Suunnitteluala LVI	Työnumero 2882	Muutos
	Laati: Lep				Piirustus nro J60373	Sivu 1 (1)	Muutospvm.
	Tark:						