9 10 11 12 13 14

6000 6000 6000 6000 450

A

(RK–A160)
(NYKYISET)

(RK–A160)
(NYKYISET)

(RK–A160)
(NYKYISET)

A'

(PL)

Ø315EI60P
270l/s
PK32 PF02

PL

PK32
TE
22

(ø125)

(RK–A160)
(NYKYISET)

SP–250
210l/s /30Pa

Ø250

SP–200
60l/s /56Pa

/40Pa

P1–100/44Pa
–21

P1–100/50Pa
–21

Kanavapää
ø125
tulpataan

(P1–Puhallin 125)
(NYKYISET)

Reikä
ø250

Ø200

Venttiili
siirretään

tuubiputki
Ø100

UR

ylös

Ø100

Bitumoitu
teräsputki

T5 – 100

Reikä
ø150

Reikä
ø250

Ø200

P1–100/27Pa

PL–9

PL

Teknikkakäytävältä
siirretty
päätelaite

Nykyisestä reiästä

B

Ylös

PL

Ylös

P1–100/22Pa
–9

Ø200

SP–400
537l/s /62Pa

SP–250
280l/s /15Pa

DN125 Tuubiputki
bitumoidaan +L50

Ø125EI60

Ø100

PL

Tuuletettu aitoseinä 2

Ø400EI60

P1–100/25Pa
–9

AV1–400

Ø250EI60

PL

SP–250
227l/s /96Pa

(125)

PL

Ø500EI60P
PP2+PL

02
PP08

PL

PL

Ø500EI60

SP–315
453l/s /101Pa

02
PP13

PL+PP2

ÄV1–315

tk13

Ylös ø500
1000 l/s
TK13 PF1

Ylös ø400
608l/s
TK1 PF1

Ø315EI60

P1–100/25Pa
–9

PL+PP2

02
PP12

(NYKYISET lämpökuorma)

= Urakka-alue

Ylös 400
602 l/s
TK1 PF1

PT2
PUTKITUNNELI
94 m²

Ø100

P1–100/24Pa
–9

P1–100/20Pa
–9

Ø200

RK

Jäteilma vesikatolle
ø 100EI30P RADONIN
POISTO(YLÖS)
PK30 PF03

PL

Ø315EI60

PL

SP–315
227l/s /30Pa

Ø100EI30

SP–315
227l/s /51Pa

P1–100/24Pa
–9

Ø315EI60

Tuubiputki ø200
ylös

Tuubiputki ø200
ylös

(RK–A160)

Ø630

PL

PL

PL+PP2

(PL)

PL

Ø315EI60

Ylös

UR

Ylös

02
PP11

EI60
Ø630

03
PP01

PL+PP2

SP–100
311l/s /52Pa

PK22
FG
30.1

ÄV5–200

S1–Suodatin 300x300
Suojaverkko

002
SIIVOUSKESKUS
26 m² S2

T2–200/138Pa
+100

PK22 PF01

Suojaverkko + kartio

PK22
TE
21

003
LUH
21 m²

Ø200/Ø315

Ø100

PK22
PF01

PK22
FG
01.1

03
PP02

T10–100/20Pa
+15

001
TEKN.TILA
28 m²

2xP1–200/25Pa
–104

PL+PP2

03
PP03

SP–125

RK

PL

PL

20.11.2013
ALUSTATILAT
pohjakerros (1/2)
PK32_PF02
1:100 (A3)