

Valvontatoiminnot
Yhteishälytys palopeltiryhmästä XX palopellin 01...xx sulkeuduttua , hälytysluokka 1

SULKEUTUVAT KOSKETTIMET KYTKETTY SARJAAN

PALOPELLIT MIKROKYTKIMINEEN IU

KAAPELOINNIT SU

⊡ = KYTKENTÄKOTELO (SU)

KAAPELIEN KYTKENNÄT AU

KONTERMO INSINÖÖRITOIMISTO
Kontermo Oy p. 09–4355250

Pvm: 10.9.2010 Piirt: Tan Suunn: Tan Tark:	Kohde MARTINLAAKSON YHTENÄISKOULU MARTINLAAKSONPOLKU 4 01620 VANTAA	Rak.	Toimintakaavio PALOPELTIEN LIITYNTÄPISTEET	Suunnitteluala LVI	Työnumero 2882	Muutos A
				Piirustus nro J60921	Sivu 1 (1)	Muutospvm. 20.11.13