
9
10
11
12
13
14
A
A'
B
3000
6000
450
5100
4500
36000
4000
SP-200
80l/s /26Pa
SP-200
80l/s /35Pa
SP-200
80l/s /36Pa
PL
ÄV1-315
ÄV5-315
Ø250
Ø315
Ø400
Ø100
Ø160
Ø125
4xT28-250
+320
5xP1-200
-310
TK1
TE
20
251
MABI
80 m²
249
MABI / OPETUSVÄLINEVAR.
33 m²
250
VARASTO
10 m²
Kotelo (RU)
700x600
Ø315EI60P
270l/s
PK32 PF02
Kiintokalustus siirrettävä ennallaan
P1-100
-20
P1-100
-10
Tuubiputki DN100+ Sadehattu DN200
Kaikkien iv ko-
neiden käsikytkimet
TK1...TK13
KS
20
alapinta 2105 lattiasta
T2-315/20Pa
+150
T2-315/28Pa
+150
T2-315/33Pa
+150
232
KÄYTÄVÄ
304 m²
12
PP15
P15-800x400
-1000
800x400
PP2
256
WC
1 m²
T10-125/78Pa
+30
101
VAHTIMESTARI
18 m²
S1-600x100
Kanavat maalataan
Ark värin mukaisesti
T35-250/6.2Pa
+140
Ylös Ø200
120l/s
PK21 PF9
258
KIRJASTO
139 m²
Alas ø500
1000 l/s
TK13 PF1
Alas ø630
608 l/s
TK1 PF1
Alas ø400
602 l/s
TK1 PF1
Ylös ø800EI60
2685l/s
TK2 PF1
Ø 100EI30 RADONIN POISTO(YLÖS)
SP-500
1000l/s /30Pa
ø500
AULAN+KIRJASTON
POISTOILMA
AULAN+KIRJASTON
TULOILMA KANAVOITU
ALATILAN KAUTTA
3xT35-315/7.3Pa
+680
Korvausilmasäleikkö
Mattosyvennys
100
TUULIKAAPPI
53 m²
103
AULA
217 m²
Tuubiputki DN200+ Sadehattu DN400
= Urakka-alue
20.11.2013
ALUSTATILAT
1.kerros
PK32_PF02
1:100 (A3)