PR-Clean Oy

ILMANVAIHTOLAITTEISTON TARKASTUS- JA PUHDISTUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: Pulipuun päiväkoti

SUORITTAJA: Teemu Turkulainen

TARKASTUKSEEN OSALLISTUNEET:

TARKASTUKSEN AJANKOHTA: / /

PUHDISTUKSEN AJANKOHTA: 19 / 2 / 2002

PUHDISTUKSEN LAAJUUS: koko IV-laitteisto

PALORAJOITTIMIEN TARKASTUS JA TEHDYT TOIMENPITEET:

ok

KANAVIEN TIIVEYS: ok

PALOERISTEIDEN KUNTO: ok

KÄYTETYT PUHDISTUS MENETELMÄT: pyöriva harja, alip., imuri, pesu

HAVAITUT PUUTTEET JA TEHDYT KORJAUKSET:

Huoneista 4, 5, 12, 13 puuttuu tuloilmalaitteen säätöosa.

VAKUUTAN ETTÄ TYÖ ON SUORITETTU HUOLELLISESTI JA HYVIEN TAPOJEN MUKAISESTI JA ETTÄ LAITTEISTO ON KAIKILTA OSIN TURVALLINEN JA KÄYTTÖKUNNOSSA.

Teemu Turkulainen

TILAAJAN HYVÄKSYNTÄ:

LAADITTU SIS.ÄASIAINMINISTERIÖN MÄÄRÄYKSEN MUKAISESTI

PR-Clean Oy

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos Pöllijoen päiväkoti
Kohde
Kerros

Mittari Velocitalc Plus
Mittauksen suoritti Jaana Turkulainen
Pvm. 22.2.2002

Tila / huone n:o	Puhalluselin	Kpl	Koko	Suunniteltu	Mitattu	Venttiilin asento
Pesuh./WC:t	KSO-100	3		-16	-16	+2
Leikki- ja lepoh. 4	KSO-160	3		-32,6	-25	+15
	TS-HV	1	400x150	+98	+180	säätöos. puuttuu
Kyhmähuone 5	KSO-160	2		-33,5	-25	+10
	TS-HV	1	300x150	+75	+200	säätöos. puuttuu
Leikki- ja lepoh. 12	KSO-160	3		-32,6	-30	+9
	TS HV	1	400x150	+98	+200	säätöos. puuttuu
Kyhmäh. 13	KSO-160	2		-33,5	-30	+8
	TS HV	1	300x150	+75	+180	säätöos. puuttuu
Pienryhmähuone	KSO-125	1		-28	-24	+10
	TS HV	1	200x100	+28	+35	TA
Liikuntasali	KSO-160	4		-32,7	-31	+8
	TS HV	1	500x150	+135	+150	50% auki
Toimistoh. 40	KSO-100	1		-20	-18	+10
	THK-100	1		+20	+25	TA
Työhuone 39	KSO-100	1		-20	-18	+5
	THK-100	1		+20	+20	70% auki
Ruokailuh. 38	KSO-125	2		-25	-22	+5
	THK-160	1		+50	+45	50% auki
Keittiö	KSO-160	9		-40,7	-42	+4
	TKA-250	2		+187,5	+150	TA
Kyhmähuone 21	KSO-160	2		-33,5	-30	+14
	TS HV	1	300x150	+75	+60	TA
Leikki- ja lepoh. 20	KSO-160	3		-32,6	-25	+20
	TS HV	1	400x150	+98	+90	50% auki
Kyhmäh. 29	KSO-160	2		-37,5	-22	+10
	TSHV	1	300x150	+75	+80	30% auki
Leikki- ja lepoh. 28	KSO-160	2		-37,5	-25	+10
	TSHV	1	300x150	+75	+70	50% auki
Terveydenh. tila	KSO-125	1		-27	-24	+10
	TSHV	1	200x100	+27	+34	TA