



**Laitos:** TK / PK 01, PK 11, PK 12

**Kohde:** Päiväkummun koulu

**Kerros:** 2.

**Mittari:** TSI DPCalc  l / s

**Mittaaja:** Mikko Mäkinen

**Pvm:** 17.7.2008  m<sup>3</sup> / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
252 Käytävä	RHU	3	200	420	414	K=24,4	32		Kanava	2	200	280	220		3,5 m/s	
253 Luokka	SVQ	2	200	190	188	K=27,1	12		KSO	4	160	190	175	15	50	
254 Luokka	SVQ	2	200	190	188	K=27,1	12		KSO	2/2	160	190	179	7/10	94/67	
255 Käytävä	RHU	1	200	140	142	K=24,4	34		Kanava	1	250	140	137		2,8 m/s	
261 Pienryhmä	RHU	1	160	70	69	K=15,0	21		KSO	2	125	70	68	7	89	
262 Kuraattori									KSO	1	125	20	33	0	151	
264 Äänitark.	RHU	1	160	40	42	K=15,0	8		KSO	1	100	20	17	10	39	
265 Luokka	SVQ	2	200	180	180	K=27,1	11		KSO	2/2	160	180	176	7/12	95/54	
266 Luokka	SVQ	2	200	180	180	K=27,1	11		KSO	4	160	180	157	15	40	
267 Luokka	SVQ	2	200	180	180	K=27,1	11		KSO	4	160	180	165	15	44	
PK 12:																
251 Porrash.									KSOJ	1	160	30	40	-5	210	
268 Wc /p									KSO	1	160	20	22	-10	121	
269 Wc /t									KSO	1	160	20	22	-10	123	
270 Siivous.k.									KSO	1	160	20	22	-10	120	
PK 11:																
257 Wc /p									KSO	1	125	20	18	-10	138	
258 Wc /t									KSO	1	125	20	18	-10	140	
259 Wc									KSO	1	125	20	18	-10	145	
260 Koulupsykologi									KSO	1	125	20	22	5	46	









Laitos: TK / PK 07

Kohde: Päiväkummun koulu

Kerros: 1.

Mittari: TSI DPCalc  l / s

Mittaaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 17.7.2008  m<sup>3</sup> / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
121 Käytävä	TKB	2	160	150	152	K=21,9	12		URH	2	100	50	45	12	92	
122 Tekstiilityö	TLB	4	160	240	237	K=22,4	7		URH	12	100	210	217	6	93	
123 Varasto									URH	1	100	10	11	-3	80	
124 Savityöt									URH	1	100	20	21	12	80	
126 ATK-luokka	KANAVA	1	315	220	241	3,1	*		URH	6	125	210	210	6	153*	
127 Opett.h.									URH	1	100	20	16	6	71	
128 Radio-tv	TKB	1	100	20	21	K=7,5	8		URH	1	100	20	15	9	52	
129 Äänitys	TKB	1	100	40	34	K=6,0	32		URH	2	100	40	31	12	44	
130 Varasto									URH	1	100	20	14	9	43	
131 Musiikki.l.	KANAVA	1	400	300	339-96=243	2,7	*		PRA	4	160	248	265	3	58	
133 Luokka	PRA	1	200	129	96	A=4	28		PRA	1	200	108	131-23=108	6	14	
135 KK									URH	1	125	20	23	6	77	
137 Aula	TKB	1	250	173	173	K=47,9	13									
140 Käytävä	TKB	4	100	152	159	K=7,5	28		URH	4	100	92	86	9	103	
141 Luokka	TLB	4	125	192	186	K=12,9	13		URH	8	100	192	185	12	99	
142 Luokka	TLB	4	125	160	155	K=12,9	9		URH	8	100	160	158	9	88	
144 (153)									URH	1	100	18	19	12	65	
147 Luokka	TLB	3	125	141	140	K=12,9	13		URH	6	100	138	123	12	78	
148 Luokka	TLB	3	125	141	140	K=12,9	13		URH	6	100	138	130	12	86	
* Ei pääse rungon säätöpeltiin käsiksi																





