

RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus
Hankepalvelut
Mikko Krohn

Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki
OVT-tunnus 003701246109

Puhelin:

Kohteen tiedot:

Rekolanmäen päiväkoti
Hansinkatu 4
01400 Vantaa

Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 11.12.2011	pvm 12.12.2011	pvm 12.12.2011
	klo (24h ennen)	klo 21:00 (12h ennen)	klo 09:00 (alussa)	klo 11:00 (lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	+1,0 °C	-2,0 °C	-0,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+22,5 °C	+22,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		lumisade	pilvinen	pilvinen
tuulen nopeus m/s suunta		5m/s länsi	2 m/s kaakko	2 m/s kaakko
paine-ero keskimäärin (pascalia)			-2 Pascalia	-4 Pascalia
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 25,5 %	Rh 26,5 %

Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö + vesipatterit
Ilmanvaihto	Koneellinen + LTO
rakenteet	
<ul style="list-style-type: none"> • alapohja • ulkoseinät • yläpohja • ikkunat • muut huomiot 	<p>Betoni</p> <p>Puu</p> <p>puu</p> <p>3 x</p>



RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314