

ULKOILMA 15.3.2011	Suhteellinen kosteus RH %	Lämpötila °C	Tuuli m/s ja suunta	Sääolosuhde
Kuvauksen alussa klo. 7.00	67	-5,6	1-2 pohjoistuuli	Selkeä
Kuvauksen lopussa klo. 11.30	59	-1,9	2-3 pohjoistuuli	Selkeä
ULKOILMA 16.3.2011	Suhteellinen kosteus RH %	Lämpötila °C	Tuuli m/s ja suunta	Sääolosuhde
Kuvauksen alussa klo. 7.00	89	-11,3	1-2 itätuuli	Selkeä
Kuvauksen lopussa klo. 9.00	77	-5,9	1-2 itätuuli	Selkeä
SISÄLMA koulurakennus	Suhteellinen kosteus RH %	Lämpötila °C		Paine-ero
15.3.2011				
1. kerros - ala-aula	16	21,4		-5 Pa – -10 Pa
- ruokailusali	14	19,4		0 Pa – -10 Pa
- toimisto-osa	13	21,4		
- liikuntasali	17	20,1		
2. kerros - yläaula	13	22,3		-5 Pa – -15 Pa
- opettajanhuone –osa	12	24,2		
- toimisto-osa	13	23,3		
- luokkasiipi	13	24,0		
työpaja - luokkatilan puoleinen osa, käytävä	13	23,1		0 Pa – -10 Pa
16.3.2011				
2. kerros - luokkasiipi	13	23,0		-5 Pa – -10 Pa
työpaja - tila 034 ym. (sähkölaiteasentajat)	14	19,7		0 Pa – -10 Pa
- tila 036 ym. (automaatiikka- asentajat)	13	21,3		
- levyseppähitsaajatila ym.	12	21,5		
SISÄLMA paritalo	Suhteellinen kosteus RH %	Lämpötila °C		
asunto A	20	24,6		-6 Pa
asunto B	18	22,3		-8 Pa