

LIITE 2

VARIA

KOHTEESSA KUVAUSHETKELLÄ VALLINNEET RAJA-ARVO-LÄMPÖTILAT

15.3.2011				
I. krs. ala-aula	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	21,4	11,6	61
Hyvä taso	-3,8	21,4	12,6	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	21,4	13,8	70

I. krs. ruokailusali	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	19,4	10,4	61
Hyvä taso	-3,8	19,4	11,3	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	19,4	12,4	70

I. krs. toimisto-osa	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	21,4	11,6	61
Hyvä taso	-3,8	21,4	12,6	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	21,4	13,8	70

I. krs. liikuntasali	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	20,1	10,8	61
Hyvä taso	-3,8	20,1	11,7	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	20,1	12,9	70

2. krs. ylä-aula	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	22,3	12,1	61
Hyvä taso	-3,8	22,3	13,2	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	22,3	14,5	70

2. krs. opettajan-huone-osa	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	24,2	13,3	61
Hyvä taso	-3,8	24,2	14,4	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	24,2	15,8	70

LIITE 2

VARIA

KOHTEESSA KUVAUSHETKELLÄ VALLINNEET RAJA-ARVO-LÄMPÖTILAT

2. krs. luokkasiipi	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	24	13,2	61
Hyvä taso	-3,8	24	14,3	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	24	15,7	70

Työpaja, luokkatilan puoleinen osa	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-3,8	23,1	12,6	61
Hyvä taso	-3,8	23,1	13,7	65
Ylin raportoitava lämpötila	-3,8	23,1	15,0	70

16.3.2011

2. krs. luokkasiipi	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-8,6	23	10,7	61
Hyvä taso	-8,6	23	11,9	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	23	13,5	70

Työpaja sähkölaiteasentajat	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-8,6	19,7	8,7	61
Hyvä taso	-8,6	19,7	9,8	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	19,7	11,2	70

Työpaja automatiikka-asentajat	Ulkoilman lämpötila	Sisäilman lämpötila	Pistemäinen vikalämpötila	Lämpötilaindeksi
	°C	°C	°C	TI
Välttävä taso	-8,6	21,3	9,6	61
Hyvä taso	-8,6	21,3	10,8	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	21,3	12,3	70

LIITE 2

VARIA

KOHTEESSA KUVAUSHETKELLÄ VALLINNEET RAJA-ARVO-LÄMPÖTILAT

Työpaja levyseppähitsaajat	Ulkoilman lämpötila °C	Sisäilman lämpötila °C	Pistemäinen vikalämpötila °C	Lämpötilaindeksi TI
Välttävä taso	-8,6	21,5	9,8	61
Hyvä taso	-8,6	21,5	11,0	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	21,5	12,5	70

PARITALO, asuntoA	Ulkoilman lämpötila °C	Sisäilman lämpötila °C	Pistemäinen vikalämpötila °C	Lämpötilaindeksi TI
Välttävä taso	-8,6	24,6	11,7	61
Hyvä taso	-8,6	24,6	13,0	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	24,6	14,6	70

PARITALO, asuntoB	Ulkoilman lämpötila °C	Sisäilman lämpötila °C	Pistemäinen vikalämpötila °C	Lämpötilaindeksi TI
Välttävä taso	-8,6	22,3	10,2	61
Hyvä taso	-8,6	22,3	11,5	65
Ylin raportoitava lämpötila	-8,6	22,3	13,0	70