Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Varia, Tennistie 1, Vantaa
Kerros: 2.

Mittari: TSI DPCalc | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 2.7.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
A214 työsali	iris	1	250	400		k=38,7	24		EVA	2	500x150	400		7	27	
"	kanava	1	250		yht. 371	3,7		93	kanava	1	250		yht. 321		2,1 m/s	80
A216 työsali	kanava	2	250	460		2,1			EVA	2	500x150	440		2/3	78/82	
"	kanava	2	250		yht. 412	2,1		90	EVA	2	500x150		yht. 433	5/7	57/40	98
A224 invaWC/m									KSO	1	125	40	22	2	57	55

Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Varia, Tennistie 1, Vantaa
Kerros: 3.

Mittari: TSI DPCalc | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 2.7.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
A331 odotustila	haj.	1	200	60	55	k=24,5	5	92	KSO	2	160	70	70	12	38	100
A332 taukotila	STH	2	125	56	54	9	18	96	KSO	2	160	56	49	4	33	88
A333 tsto	STH	1	125	27	19	6	21	70	KSO	1	125	27	22	10	30	81
A334 tsto	STH	1	125	35	29	9	21	83	KSO	1	160	32	33	5	58	103
A337 tsto	STH	2	125	57	50	6	36	88	KSO	2	160	57	58	-2	77	102
A343 tsto	STH	2	125	40	34	5	24	85	KSO	2	125	40	56	-4	89	140
A351 tsto	STH	1	125	25	25	4	82	100	KSO	1	125	25	28	2	90	112
A355 tsto	STH	3	125	78	74	4	78	95	KSO	3	160	78	83	0	59	106
A356 tsto	STH	1	125	24	21	3,5	75	88	KSO	1	160	24	26	1	48	108
A357 palvelin	KTS	1	100	5	21	10	71	420	URH	1	100	5	9	-2	45	180

Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Varia, Tennistie 1, Vantaa
Kerros: kokonaisilmamäärät

Mittari: TSI DPCalc | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 2.7.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	m/s	%
1TP / 1PP1	kanava	1	400x300	575	558	4,65		97	kanava	1	400x300	590	504		4,2	85
2TP / 2PP	kanava	1	800x300		912	3,8			kanava	1	600x250		495		3,3	
	kanava	1	400		640	5,1			kanava	1	400		640		5,1	
	kanava	1	315		319	4,1			kanava	1	315		354		4,55	
yht.				1935	1871			97				1580	1489			94
3TP	kanava	1	400	670	477	3,8		71								
4TP / 4PP1	kanava	2	400		716	2,0/3,7			kanava	1	400		452		3,6	
	kanava	1	315		312	4,0			kanava	1	400		766		6,1	
	iris	1	315		296	k=37,0	64		kanava	1	315		405		5,2	
	iris	1	250		112	k=10,85	107		kanava	1	200		141		4,5	
yht.				1900	1436			76				1850	1764			95
5TP / 5PP	kanava	1	600x200	480	450	3,75		94	kanava	1	800x150	480	522		4,35	109