



11.2.2013

Vantaan kaupunki
Tilakeskus - rakennusten kunnossapito
Jussi Sojakka
Kielotie 3
01300 Vantaa

Viite
Työnantajan selvitys 24.01.2013

Asia
Asian käsittelyratkaisu

Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue on vastaanottanut lähettämämme selvityksen, joka koskee tarkastuskertomuksessa nro 12/7369 annettujen toimintaohjeiden noudattamisen tilannetta.

Saadun selvityksen mukaan Viertolan koulun perusparannus ja sisäilman korjaustyöt tehdään kesän 2013 aikana. Kunnostussuunnitelman mukaan vesikatto uusitaan ja yläpohjan vauriot kunnostetaan, tietyissä koulun tiloissa tehdään ala-, yläpohja ja ikkunoiden läpivientien liitoskohtien tiivistyskorjaukset tiivistysmassamenetelmällä, alapohjan tuuletustila siivotaan, rakennuksen ilmanvaihdon toimivuus tarkistetaan ja tarvittaessa tehdään tasapainotus.

Katson, ettei asiassa ole aihetta tässä vaiheessa enempiin toimenpiteisiin. Asia jää Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen seurantaan siten, että Viertolan koulun sisäilmahaitan korjausten seurantatarkastus tehdään marraskuussa 2013.

Tarkastaja

Marja-Lee Ahman

Tiedoksi

Turvallisuusvastaava Janne Haatainen
Työsuojeluvaltuutettu Kari Kinnunen
Rehtori Eija Vulkko
Sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell
Terveysinsinööri Kari Grönberg