

Tilaaja  
**0124610-9**  
 Vantaan kaupunki  
 Tilakeskus, Hankepalvelut

 Maksaja  
**Vantaan kaupunki**

 Kielotie 13  
 01300 VANTAA

 PL 6007  
 00021 VANTAA



<b>Näytetiedot</b>	<b>Näyte</b>	Laskeumapölynäyte		
	<b>Näyte otettu</b>	13.12.2012	<b>Kellonaika</b>	
	<b>Vastaanotettu</b>	13.12.2012	<b>Kellonaika</b>	14.00
	<b>Tutkimus alkoi</b>	13.12.2012	<b>Näytteenotonsyy</b>	Tilautustutkimus
	<b>Ottopiste</b>	Viertolan koulu, VANTAA		
	<b>Näytteen ottaja</b>	Pesonen Riikka		
	<b>Viite</b>	15 20 91 230, Ulla Lignell		

Analyyysi	Menetelmä	22568-1 Laskeumapölynäyte 1076 Viertolan koulu, VANTAA	22568-2 Laskeumapölynäyte 1078 Viertolan koulu, VANTAA	22568-3 Laskeumapölynäyte 1011 Viertolan koulu, VANTAA	Yksikkö
Aktinomykeetit, määrä	THG-agar + natamysiini 14 vrk 25 °C	-	-	-	kpl/näyte
bakteerit, määrä	THG-agar + natamysiini 7 vrk 25 °C	+++	+++	++++	kpl/näyte
Sienten määrä ja tunnistus, mallas	Mallasagar 7vrk 25 °C, mikroskopointi				
- Aureobasidium sp.					kpl/näyte
- Chaetomium sp.				+	kpl/näyte
- Cladosporium sp.				+	kpl/näyte
- Hiivat		-	+	+	kpl/näyte
- Mycelia sterilia		+		+	kpl/näyte
- Penicillium spp.				+	kpl/näyte
- Yhteensä sieniä		+	+	+	kpl/näyte
Sienten määrä ja tunnistus, DG	DG-18 agar 7 vrk 25°C, mikroskopointi				
- Cladosporium sp.			+	+	kpl/näyte
- Hiivat		-	-	+	kpl/näyte
- Mycelia sterilia				+	kpl/näyte
- Penicillium sp.				+	kpl/näyte
- Yhteensä sieniä		-	+	+	kpl/näyte
Analyyysi	Menetelmä	22568-4 Laskeumapölynäyte	22568-5 Laskeumapölynäyte	22568-6 Laskeumapölynäyte	Yksikkö

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

		1002 Viertolan koulu, VANTAA	1030 Viertolan koulu, VANTAA	1049 Viertolan koulu, VANTAA	
Aktinomykeetit, määrä	THG-agar + natamysiini 14 vrk 25 °C	-	-	-	kpl/näyte
bakteerit, määrä	THG-agar + natamysiini 7 vrk 25 °C	++++	++++	++++	kpl/näyte
Sienten määrä ja tunnistus, mallas	Mallasagar 7vrk 25 °C, mikroskopoi nti				
- Aureobasidium sp.		+			kpl/näyte
- Chaetomium sp.					kpl/näyte
- Cladosporium sp.					kpl/näyte
- Hiivat		-	+	+	kpl/näyte
- Mycelia sterilia					kpl/näyte
- Penicillium spp.			+		kpl/näyte
- Yhteensä sieniä		+	+	+	kpl/näyte
Sienten määrä ja tunnistus, DG	DG-18 agar 7 vrk 25°C, mikroskopoi nti				
- Cladosporium sp.					kpl/näyte
- Hiivat		-	+	+	kpl/näyte
- Mycelia sterilia		+			kpl/näyte
- Penicillium sp.			+		kpl/näyte
- Yhteensä sieniä		+	+	+	kpl/näyte

**Yhteyshenkilö** Kalso Seija, 010 3913 400

 <small>Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikeaan tiedostoon tai sijaintiin.</small>	 <small>Linkitettyä kuvaa ei voi näyttää. Tiedosto on ehkä siirretty, nimetty uudelleen tai poistettu. Tarkista, että linkki osoittaa oikeaan tiedostoon tai sijaintiin.</small>
---	---

Kalso Seija  
toimitusjohtaja

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
 Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopiointista on saatava lupa.

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.  
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

**Postiosoite**

Viikinkaari 4  
00790 Helsinki  
metropolilab@metropolilab.fi

**Puhelin**

+358 10 391 350

**Faksi**

+358 9 310 31626

**Y-tunnus**

2340056-8

**Alv. Nro**

FI23400568

<http://www.metropolilab.fi>