



TILAKESKUS

Päiväys 6.10.2010
Kiinteistökohte Yrttitien päiväkoti, Laajennusosa Yrttitarha
Osoite Aniskuja 1 (laajennusosa nro3)
Ilmoittaja ja yhteystiedot Minna Jaakkola ty esimies, p. 23383

Kosteusvaurion kuvaus? Milloin ja missä huoneissa havaittu (huonenumerot)?

Päiväkodin laajennusosassa Yrttitarhassa: Minttujen ryhmän lepohuoneen lattian muovimatto kupruilee, saman lepohuoneen sisäkatossa kosteusläikkiä. Myös muissa sisäkatossa kosteusläikkiä.

Lisäksi ilmanvaihdon ongelmia esiintynyt.

Aikaisemmat ilmoitukset, selvitykset ja toimenpiteet? (tiedossanne olevat)

Asiaa on pintapuolisesti tutkittu (huoltomiehet), toimenpiteitä ei ole tiedossa.

Tehty aikaisemmin ilmanvaihdon ongelmista selvityspyyntö. Ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei ole tietoa sekä ilmanvaihdon riittävyys on aiheuttanut myös sisäilma-ongelmia.

Oireilevien määrä, heidän sairauskuvauksensa ja ensisijaiset käyttötilat (huonenumero)?

Oireilevia 4 työntekijää, hoidossa olevat lapset (?). Oireina äänen käheys, yskä, nuha sekä siimien kutina/kirvely.

Näistä työntekijöistä 3 työskentelee säännöllisesti mainituissa tiloissa.

Lääkärin toteamat oireilut ja altistumiset? Missä huoneissa he eniten työskentelevät?

Täytetty lomake lähetetään osoitteisiin "Tilakeskus Hankepalvelut" sekä "Krohn Mikko".