

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m <sup>3</sup> )
<b>1. krs / äidinkielen käytävä</b>	<i>ilma</i>	H1	20,3	11,3	2,0
	Viihtomittaus	H12	20,2	98,5	17,2
<b>V1</b> <b>L1</b>	<i>ilma</i>	H1	20,3	11,3	2,0
	2 cm	103	20,1	96,6	16,8
	6 cm	137	20,0	97,8	16,9
	styroxin yläpinta	54	20,2	97,5	17,0
	17 cm	98	20,0	95,9	16,6
	alusiäyttö	230	19,3	99,9	16,6
	<i>ilma</i>	H10	18,7	8,9	1,4
	Viihtomittaus	H5	18,8	59,3	9,6
<b>V6</b> <b>L2</b>	<i>ilma</i>	H5	18,8	59,3	9,6
	2 cm	100	18,2	77,4	12,0
	6 cm	136	17,3	86,3	12,7
	styroxin yläpinta	70	17,2	82,3	12,1
	<i>ilma</i>	H4	19,6	12,1	2,0
	Viihtomittaus	H9	19,8	62,4	10,7
	<i>ilma</i>	H4	19,6	12,1	2,0
	2 cm	153	19,5	83,6	14,0
<b>V3</b> <b>L3</b>	6 cm	133	19,2	89,8	14,8
	styroxin yläpinta	75	18,8	89,3	14,4
	<i>ilma</i>	H10	18,7	8,9	1,4
	Viihtomittaus	H8	19,7	53,8	9,1
	<i>ilma</i>	H11	19,9	73,5	12,6
	Viihtomittaus	H2	20,0	91,4	15,8
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H2	20,0	74,5	12,9
<b>Voimisteluvälilinevarasto</b> <b>V4</b>	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H2	20,0	74,5	12,9
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	Viihtomittaus	H11	20,3	71,7	12,6
	<i>ilma</i>	H4	19,5	10,7	1,8
	2 cm	134	19,6	87,0	14,7
	6 cm	78	19,4	92,6	15,5
	10 cm	140	19,4	95,0	15,9
<b>V5</b> <b>L4</b>	18 cm	212	19,3	87,6	14,5

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m <sup>3</sup> )
Lääkärihuone 1133 V46	ilma Viiltomittaus	H7	23,3	17,3	3,6
		H12	23,7	74,9	16,0
Hammasoidon taukotila 1135 V47	ilma Viiltomittaus	H7	22,0	19,2	3,7
		H2	21,2	81,0	15,0
Kuraattorin odotustila V48	ilma Viiltomittaus	H7	21,1	91,1	16,8
		H10	20,9	85,8	15,6
OT3/äidinkieli V49	ilma Viiltomittaus	H7	21,9	17,5	3,4
		H11	22,2	86,1	16,9
Opettajien työhuone V45	ilma Viiltomittaus	H5	22,3	22,1	4,4
		H6	22,7	76,3	15,4
Luokka 1110 V43	ilma Viiltomittaus	H7	22,4	17,0	3,4
		H10	22,8	88,1	17,9
V26	ilma Viiltomittaus	H10	21,0	9,8	1,8
		H12	20,5	92,2	16,4
Porrashuone C V44	ilma Viiltomittaus	H5	21,1	20,7	3,8
		H4	21,8	84,7	16,2
Aula V40	ilma Viiltomittaus	H5	21,3	21,5	4,0
		H8	22,7	77,6	15,7
V41	Viiltomittaus	H7	21,2	76,5	14,2
		H10	21,8	72,6	13,9
Tytöiden liikunnan opett. 1148 / V25	Viiltomittaus	H5	20,1	96,0	16,7
		H8	20,9	9,9	1,8
kirjasto V24	ilma Viiltomittaus	H2	21,1	83,6	15,4

mittaus- kohta	syvyys	mittapää (nro)	T (°C)	RH (%)	Abs (g/m <sup>3</sup> )
<b>1105 maantieto-biologia</b>	V9 Viiltomittaus	H11	22,0	11,0	2,1
	L5 ilma	H9	22,0	96,7	18,8
	2 cm	49	21,6	14,9	2,8
	6 cm	146	21,5	98,9	18,6
	10 cm	43	21,6	98,6	18,7
	alustiäyttö	37	21,7	97,9	18,7
V10	ilma	222	21,7	93,7	17,9
V11	Viiltomittaus	H11	22,0	11,0	2,1
V12	Viiltomittaus	H2	20,9	95,7	17,4
	Viiltomittaus	H11	19,5	92,4	15,5
	Viiltomittaus	H12	21,8	71,8	13,8
<b>1.krs / biologian ja maantiedon käytävä</b>					
V21	ilma	H2	20,6	8,3	1,5
V22	Viiltomittaus	H12	20,2	93,8	16,4
	Viiltomittaus	H11	20,4	82,6	14,6
<b>1101 maantieto-biologia</b>					
V13	ilma	H10	21,1	7,2	1,3
L6	Viiltomittaus	H5	21,4	94,7	17,7
	ilma	101	21,8	21,5	4,1
	2 cm	152	22,5	88,0	17,6
	6 cm	103	23,0	99,9	20,5
	styrox yp.	95	23,1	97,2	20,1
	styrox ap.	213	23,5	97,2	20,5
V14	Viiltomittaus	H2	21,5	98,3	18,5
V15	Viiltomittaus	H12	21,6	99,6	18,9
V16	Viiltomittaus	H11	21,3	60,2	11,2
V17	Viiltomittaus	H8	21,1	86,8	16,0
V18	Viiltomittaus	H10	20,9	89,5	16,3
V19	Viiltomittaus	H2	21,3	92,0	17,1
V20	Viiltomittaus	H5	21,5	82,7	15,6
<b>Lukion koulusihteeri 1036</b>					
V37	ilma	H8	21,7	9,1	1,7
	Viiltomittaus	H13	19,8	96,5	16,5
<b>1039 apulaisrehtori</b>					
V31	ilma	H10	22,6	8,0	1,6
	Viiltomittaus	H10	21,5	58,2	11,0
mittaus- kohta	syvyys	mittapää	T	RH	Abs

kohta	(nro)	(°C)	(%)	(g/m <sup>3</sup> )
1038 k.sihtteeri V33	H4	23,4	10,6	2,2
	H4	23,5	56,8	12,0
opettajanhuoneen sisäinen käytävä V34	H4	21,4	9,5	1,8
	H1	21,1	85,7	15,8
1025 opettajanhuone V30	H5	8,0	20,7	1,7
	H5	21,8	81,2	15,6
opettajanhuoneen käytävä V29	H2	20,6	9,1	1,6
	H2	21,1	79,2	14,6
Kuvaamataito / OT3 V51	H10	22,9	92,6	18,9
	H7	22,9	92,6	18,9
Kotitalouden käytävä V28	H11	20,6	9,1	1,6
	H11	19,7	87,3	14,8
V35	H8	18,7	93,6	15,0
V52	H12	23,1	85,1	17,6
1050 kuvaamataito V32	H13	20,4	9,2	1,6
	H13	19,0	98,0	16,0
Tekstiilityö 1051 V27	H13	20,8	9,6	1,7
	H8	19,8	95,5	16,3
L7	101	20,2	35,7	6,2
	ilma			
	2 cm	20,4	94,5	16,7
	6 cm	20,3	93,5	16,4
	styroxin yläpinta (9 cm)	20,5	98,4	17,5
	alustäyttö	18,7	99,5	15,9
V36	H5	20,3	91,7	16,1
1058 kotitalous V38	-	19,8	8,9	1,5
	H3	20,1	92,9	16,2
V58	H11	23,0	17,2	3,5
	H6	23,2	85,9	17,8

mittaus-	syvyys	mittapää	T	RH	Abs
----------	--------	----------	---	----	-----

kohta	(nro)	(°C)	(%)	(g/m <sup>3</sup> )
<b>Käytävä / kotitalous eteinen</b> <b>V53</b> <b>L8</b>	<i>ilma</i>	21,5	20,6	3,9
	Viiltomittaus	21,2	92,3	17,1
	ilma	22,1	23,7	4,6
	2 cm	21,6	92,3	17,5
6 cm styroxin yläpinta alustiäyttö	155	21,6	96,5	18,3
	134	21,7	97,2	18,5
	232	21,1	99,9	18,4
	<b>V54</b>	20,7	87,5	15,7
<b>Pienryhmä/ opett, V55</b>	H6	20,7	87,5	15,7
	H11	20,1	87,8	15,3
<b>Kotitalous, V56</b>	H2	21,3	96,9	18,1
<b>Kotitalous, V57</b>	H4	22,8	95,4	19,4
<b>Ruokasali 1082</b> <b>V59</b> <b>L10</b>	<i>ilma</i>	19,9	23,0	4,0
	Viiltomittaus	21,2	95,0	17,6
	pinta, laattasauma	153	93,4	
	pinta, laatan keskiosa	92	95,2	
	2 cm	37	90,1	16,3
	6 cm	39	90,2	15,8
styroxin yläpinta ( 16 cm) alustiäyttö	91	18,9	96,5	15,6
	272	17,8	97,2	14,8
	<b>V60</b>	21,1	91,2	16,8
	<b>L11</b>	21,2	28,3	5,2
Viiltomittaus <i>ilma</i> pinta, laattasauma pinta, laatan keskiosa 2 cm 6 cm Styroxin yläpinta alustiäyttö	152	21,2	63,4	
	66		92,1	
	151	20,4	96,6	17,1
	27	20,8	98,1	17,8
	120	20,3	99,4	17,5
	239	19,1	98,3	16,1
<b>V64</b>	H3	21,9	25,7	5,0
	H2	27,5	98,3	26,0

mittaus-	syvyys	mittapää	T	RH	Abs
----------	--------	----------	---	----	-----

kohta		(nro)	(°C)	(%)	(g/m <sup>3</sup> )
2. krs 2042 V39 L9	ilma Viiltomittaus	H8	22,4	9,7	1,9
		H10	22,1	93,5	18,2
2. krs Fysiikka-kemian käytävä V61	ilma Viiltomittaus	H7	21,3	18,0	3,4
		H6	21,8	79,9	15,3
2. krs OT3 2014, V62	Viiltomittaus	H10	24,2	87,3	19,2
2. krs OT3 / Fy-ke, V63	Viiltomittaus	H12	22,5	86,4	17,2