

# RAKENNUKSEN LÄMPÖKUVAUS KENTTÄTYÖLOMAKE

Ville Suvivuo

Sertifikaatti Nro VTT-C-3245-25-08

Lämpökamera: Fluke Tri32-Fusion s/n: Tir32-10070314

## Tilaaajan yhteystiedot:

Vantaan Tilakeskus  
Hankepalvelut  
Mikko Krohn

## Laskutusosoite:

Vantaan kaupunki  
OVT-tunnus 003701246109

## Puhelin:

## Kohteen tiedot:

Havukallion päiväkoti

Laurantie 4

01360 Vantaa

## Kuvausolosuhteet:

	pvm	pvm 1.3.2011	pvm 2.3.2011	pvm 2.3.2011
	klo	klo 21:00	klo 09:00	klo 10:30
	(24h ennen)	(12h ennen)	(alussa)	(lopussa)
ulkoilman lämpötila	°C	-3,0 °C	-4,0 °C	-1,0 °C
sisäilman lämpötila keskimäärin			+20,0 °C	+22,5 °C
sää, aurinkoinen, pilvinen, sade lumisade ym.		melko pilvinen	puolipilvinen	aurinkoinen
tuulen nopeus m/s suunta		2 m/s lounas	4 m/s länsi	4 m/s länsi
paine-ero keskimäärin (pascalina)			- 0 pascalina	-6 pascalina
sisäilman kosteus tutkittavassa rakennuksessa keskimäärin (Rh%)			Rh 23 %	Rh 24,0 %

## Kohdetiedot:

Lämmitysjärjestelmä	Kaukolämpö + vesi patterit
Ilmanvaihto	Koneellinen + LTO
rakenteet	
<ul style="list-style-type: none"> <li>alapohja</li> <li>ulkoseinät</li> <li>yläpohja</li> <li>ikkunat</li> <li>muut huomiot</li> </ul>	<p><b>Betoni</b></p> <p><b>Puu</b></p> <p><b>Puu</b></p> <p><b>3 x</b></p> <p><b>Paine-ero "seilaa"-0 ja -7 Pascalin välillä</b></p>