

MITTAUSPÖYTÄKIRJA



Nuohouspalvelu
Mikki Backman

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
Sähkökatu 8-10 A 6, 05800 Hyvinkää
e-mail. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi
puh. 0400-930553 Y: 2307682-5

Laitos: Jokiniemen Päiväkoti	Mittari: Kimo MP202 ja Kimo LV110
Urheilutie 1	Mittaaja: Ville Marjomaa & Juha Haikka
01370 Vantaa	Pvm: 11.10.2010 - 13.10.2010

Ilmamäärät on mitattu ja säädetty kojeiden ollessa 1/1 asennossa.

Kojeet: **PK1 1700/850 l/s** **TK1 2200/1100 l/s** **Huippuimurit: PF1, PF2 ja PF3**

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
TULOILMA: TK1							
Keittiö:							
Höyrykupu	IU-JSB	160				+500	OK
POISTOILMA: PF2							
Keittiö:							
Rasvakanava	Huuva	400				-350	OK
Keittiön poistot	KSO	200	+17	-54		-38	-38
	KSO	200	+17	-54		-38	-38
	KSO	160	+16	-51		-38	-38
	KSO	160	+16	-51		-36	-36
Keittiön Varasto	URH	100	-15	+50		+4	+4
TULOILMA: TK1							
Päiväkodin tilat:							
Märkäeteinen	TKA	125		+13		+34	+34
036 Eteinen	TKA	160		+25		+80	+80
043 Eteinen	TKA	160		+25		+80	+80
40 Ryhmähuone	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
47 Ryhmähuone	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
Pienryhmätila	TLA	125		+4		+20	+20
Vesileikkitala	TKA	125		+8		+30	+30
Pienkeittiö	TLA	125		+4		+20	+20
054 Märkäeteinen	TKA	100		+8		+15	+15
055 Eteinen	TKA	160		+18		+60	+61
49 Leikki ja lepo	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
TULOILMA: TK1							
Päiväkodin tilat:							
62 Leikki ja lepo	TLA	100		+23		+37	+37
	TLA	100		+23		+37	+37
59 Ryhmähuone	TLA	100		+10		+28	+28
	TLA	100		+10		+28	+28
Pienryhmätila	TLA	125		+4		+20	+20
Verstas	TKA	100		+10		+18	+18
33 Työhuone	TLA	100		+4		+14	+14
32 Puheterapeutti	TLA	100		+5		+16	+16
42 Leikki ja lepo	TLA	100		+14		+32	+32
	TLA	100		+14		+32	+32
Henk.kunnan ruokailu	TLA	160		+9		+48	+47
	TLA	160		+9		+48	+47
Yhteis-Sali	TLA	160		+14		+58	+58
	TLA	160		+14		+58	+58
Henk.kunnan pukuh.	TLA	125		+22		+50	+50
	TLA	125		+22		+50	+50
Toimisto	TLA	80		+5		+10	+10
Terveystoiminta	TLA	100		+4		+15	+15
Vaatehuolto	TKA	125		+4		+20	+20
Pienryhmätila	TLA	125		+4		+20	+20
Leikki ja lepo	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
Vesileikkitala	TLA	160		+4		+30	+30
Leikki ja lepo	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
04 Ryhmähuone	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
09 Ryhmähuone	TLA	100		+14		+30	+30
	TLA	100		+14		+30	+30
02 Eteinen	TKA	160		+25		+80	+80
07 Eteinen	TKA	160		+25		+80	+80
Märkäeteinen	TKA	125		+13		+34	+34
031 Puheterapeutti	TLA	125		+11		+25	+25
019 Käytävä	TKA	125		+33		+53	+52
POISTOILMA: PK1							
Päiväkodin tilat:							
035 Märkäeteinen	URH	100	+15	-18		-17	-10
	URH	100	+15	-18		-17	-10
038 WC	URH	160	+18	-28		-30	-30
039 WC	URH	160	+18	-30		-30	-30
045 WC	URH	160	+18	-25		-30	-30
046 WC	URH	160	+18	-26		-30	-30

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
POISTOILMA: PK1							
Päiväkodin tilat:							
040 Ryhmähuone	URH	160	+18	-28		-30	-30
	URH	160	+18	-28		-30	-30
047 Ryhmähuone	URH	160	+18	-15		-30	-25
	URH	160	+18	-15		-30	-25
036 Eteinen	URH	125	+8	-43		-20	-20
043 Eteinen	URH	125	+15	-25		-20	-20
048 Varasto	URH	100	-15	-24		-2	-2
049 Leikki ja lepo	URH	160	+18	-18		-30	-25
	URH	160	+18	-16		-30	-25
050 Pienryhmä	URH	125	+15	-22		-20	-20
041 Varasto	URH	100	-15	-24		-2	-2
051 Vesileikki	URH	160	+13	-39		-30	-30
052 Pienkeittiö	URH	125	+7	-47		-20	-20
054 Märkäeteinen	URH	100	+2	-24		-8	-8
	URH	100	+2	-25		-8	-8
062 Leikki ja Lepo	URH	160	+18	-20		-37	-30
	URH	160	+18	-18		-37	-30
057 WC	URH	160	+14	-35		-30	-30
058 WC	URH	160	+14	-35		-30	-30
059 Ryhmähuone	URH	160	+18	-21		-28	-28
	URH	160	+18	-20		-28	-28
061 Pienryhmä	URH	125	+15	-14		-20	-20
060 Varasto	URH	100	+5	-30		-10	-10
053 Verstas	URH	125	+4	-45		-18	-18
033 Työhuone	URH	100	+6	-55		-14	-14
032 Puheterapeutti	URH	125	-1	-58		-16	-16
042 Leikki ja Lepo	URH	160	+8	-60		-32	-32
	URH	160	+9	-55		-32	-32
031 Puheterapeutti	URH	125	+9	-65		-25	-25
034 Henk.kun.ruokailu	URH	200	+21	-62		-48	-48
	URH	200	+21	-64		-48	-48
027 Yhteis Sali	URH	200	+17	-55		-39	-39
	URH	200	+17	-53		-39	-39
	URH	200	+17	-54		-39	-39
018 Varasto	URH	100	-15	-61		-2	-2
023 Inva WC	URH	160	+6	-63		-30	-30
026 Siivouskeskus	URH	100	+18	-44		-30	-30
016 Varasto	URH	100	-15	-70		-2	-2
024 WC	URH	160	+11	-45		-30	-30
025 Pesutila	URH	125	+12	-33		-20	-20
022 Hen.kun.pukutila	URH	200	+23	-59		-50	-50
015 Toimisto	URH	100	-5	-73		-10	-10
014 Terveystenhoitaja	URH	100	+6	-63		-15	-15

