

UUDENMAAN ILMASTOINNIN KUNNOSSAPITO OY

ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA

KOHDE: VANTAAN KAUPUNGIN TALO

Asematie 10 01300 VANTAA

MITTAAJA: KOLARI MIKA

PVM: 19.1.2009

MITTARI TSI

TARKASTAJA HAAPALA REIJO

Tila	Huone	Tuloilma dm ³ /s	Suuniteltu Suuniteltu	Mittaus k, Pa	Mittauspaik Mittaustila	Poistoilma dm ³ /s	Suuniteltu Suuniteltu	Mittaus k, Pa	Mittauspaikka
1krs A-osa	käytävä A	250			SV-400*200				
	Sivous					× 16		18	KSO125
	640					18		20	KSO125
	642					× 16		16	KSO125
	643					15		30	KSO125
	644					× 16		31	KSO125
	645					× 16		31	KSO125
	WC					15		34	KSO100
	WC					15			Vanha lautasv.
	637					× 16		17	KSO125
	638					× 16		16	KSO125
	639					× 16		16	KSO125
	646					× 16		30	KSO125
	647					14		20	KSO125
	648					× 16		24	KSO125
1krs C-osa	käytävä C	260			SV-400*200				
2krs A-osa	käytävä A	230			SV-400*200				
2krs C-osa	käytävä C	260			SV-400*200				

