

Laitos: \_\_\_\_\_

Kohde: Kiirunatien päiväkoti

Kerros: 1. ja 2.

Mittari: TSI DPCalc ja LCA 30 VA  l / s

Mittaja: Mikko Mäkinen

Pvm: 2.3.2011  m<sup>3</sup> / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
TK1 / PP1.1	kanava	1	600x600		1728	4,8			kanava	1	500		1334		6,8m/s	
	kanava	1	400		515	4,1			kanava	1	315		693		8,9m/s	
									kanava	1	160		32		1,6m/s	
<b>yht.</b>				<b>2338</b>	<b>2243</b>			<b>96</b>				<b>2125</b>	<b>2059</b>			<b>97</b>
<b>PP1.2 (rasvakanava)</b>									kanava	1	400		<b>540</b>		<b>678</b>	<b>126</b>
<b>1. kerros:</b>																
5 pukuhuone	säl.	1	400x200	100	80	1,4	k=57,2	80	KSO	4	125	100	53	10	11	53
10 lepohuone	säl.	1	400x200	75	103	1,8	k=57,2	137	säl.	1	400x200	75	94	k=49,3	1,9m/s	125
17 pesuhuone									URH	3	125	60	47	6	31	78
20 ryhmähuone	säl.	1	400x200	75	117	2,05	k=57,2	156	säl.	1	400x200	70	54	k=49,3	1,1m/s	77
33 pienryhmähuone	säl.	1	150x150	30	14			47	URH	2	100	30	17	10	16	57
<b>2. kerros:</b>																
41 liikuntasali	PRA	1	160	75	69	A=4	34	92	URH	2/1	125	65	59	3/0	103/14	91
"	PRA	1	160	75	51	A=3	34	68	URH	2	160	65	60	-3	168	92
44 terveydenhoitoh.	säl.	1	200x100	30	21			70	URH	1	160	30	32	8	62	107
45 toimisto	säl.	1	200x100	20	13			65	URH	1	160	20	21	1	54	105
59 pesuhuone									URH	3	125	60	50	7	33	83
63 lepohuone	säl.	1	400x150	75	91	2,2	k=41,3	121	URH	2	160	50	48	-3	109	96