

Kohde KIVISTÖN PÄIVÄKOTI Kosteusmittauspöytäkirja 22.11.2010
Moreenitie 39, 01700 VANTAA

1(2)

Kosteusmittaukset RA Unto Kovanen/ ASB Consult Oy

Sisä- ja ulkoilmaolosuhteet pvm 22.11.2010

Tunnus ja mittapään nro	(Sijainti tv. paikannus)	Lämpö °C	Suht.kosteus % RH	Kosteus sisältö g/ m ³	Tulkinta
HMP42/ A-srj	Ulkoilma klo 15.50	-7.2	86	2,3	
HMP42/ A-srj	Sisäilma klo 15.30, ryhmähuone	20,7	17	3,1	

Porareikämittaukset **alapohjarakenteista** pvm 22.11.2010 klo14.10 →16.30

Porareiät on tehty pvm 18.11.2010 klo 15.00 –16.15/ ASB Consult Oy, Unto Kovanen
Mittapäät on kalibroitu 14.4.2010/ Vahanen –yhtiöt, mittapäätunnukset ASB Consult Oy omia

Tunnus	Paikka, materiaali ja syvyys yms tb-pintal. n. 100mm,eriste 100mm	Lämpö °C	Suht.kosteus % RH	pintakost Gann Hm	Tulkinta / huom
Leikki- ja lepo huone, itäpäädyn pohjoissivu					
PR1 HMP44 mp1	Ovinurkkaus L-L/ RH, kant.välis. Pintalaatta, syvyys 50 mm	19,6	66		
PR2 HMP44 mp4	Ovinurkkaus L-L/ RH, kant.välis. Eristetila styrox, syvyys 140 mm	19,3	74		
PR3 HMP44 mp6	Ovinurkkaus L-L/ RH, kant.välis. Hiekkatila, syvyys n. 300 mm	17,0	93		
VM1 HMP42	Ovinurkkaus L-L/ RH, kant.välis. Viiltomittaus linoleumin alta	20,0	56	78	
Ryhmähuone, itäpäädyn eteläsivu					
PR4 HMP42	Kalusteryhmä/ kantava välis. Pintalaatta, syvyys 40 mm	20,1	74		
PR5 HMP44 mp2	Kalusteryhmä/ kantavavälis. Eristetila styrox, syvyys 180 mm	19,5	80		
PR6 HMP44 mp3	Kalusteryhmä/ kantava välis. Hiekkatila, syvyys n. 300 mm	16,2	96		
VM2 HMP42	Kalusteryhmä/ kantava välis. Viiltomittaus linoleumin alta	20,0	58	84	
Kotikeittiö, itäpäädyn eteläsivu					
PR7 HMP44 mp1	Kalusteryhmä/ EI-kantava välis. Pintalaatta, syvyys 30 mm	21,7	72		huone kuuma
PR8 HMP44 mp4	Kalusteryhmä/ EI-kantava välis. Eristetila styrox, syvyys 150 mm	20,7	87		
PR9 HMP44 mp6	Kalusteryhmä/ EI-kantava välis. Hiekkatila, syvyys n. 250 mm	19,2	90		
VM3 HMP42	Kalusteryhmä/ EI-kantava välis. Viiltomittaus linoleumin alta	21,9	54	89	



KUVA 1 Leikki- ja lepohuoneen ovinurkkaus, PR1–PR3 ja VM1, röpöä alin tiilirivi



KUVA 2 Ryhmähuoneen kalustepääty/ kantava välis., PR4–PR6 ja VM2



KUVA 3 Kotikeittiön kalusteryhmä/ EI-kantava väliseinä, PR7–PR9 ja VM3