

Y-tunnus 0772987-3

Kohde: KORSON KOULU

Osoite: Kisatie 29, 01450 VANTAA

Kerros: 2.kerros

TK3= 130Pa

Mittari:

Mittauksen suoritti:

Pvm:

MIKOR TT 470S

T.Lahtinen / T.Helin

28.1.2014

Huone n:o tai tila	Tuloilma l/s			Poistoilma l/s			Koneet			
	Venttiili	kpl	Vaadittu Mitattu	Pa/As.	Venttiili	kpl	Vaadittu Mitattu	Pa/As.	TK	PK
200 Porrashuone							2	40	220/-3	
201 Psykologi/atk	Activent/Iris-200	1	40	38	1.5/2	KSO-200	2	40	50/+2	
202 Kuraattori	Activent/Iris-200	1	20	23	21/8	KSO-125	1	20	60/-1	
203 Terv.hoitaja	Activent/Iris-200	1	25	26	16/7.5	KSO-125	1	20	66/0	
205 Siiv.keskus						KSO-100	1	10	57/-6	
207 Arkisto						KSO-100	1	5	70/-14	
209 Varasto	SVQ-100	1	8	12	4Pa	KK-125	1	8	117/-15	
211 Karttahuone						KK-100	1	10	70/-2	
213 Käytävä	Deco-250/pa-250	3	350	345		KSO-160	14	350	352	
216 Kirjasto	Activent/Iris-200	1	65	47	1.5m/s	KK-150	3	65	62/-13	
217 Wc/M						KK-150	1	30	81/-1	
218 Varasto						KSO-100	1	15	107/-4	
219 Wc/N						KSO-125	2	40	77/-3	
220 Opet.työhuone	STQA-125	1	10	10	19/8	KSO-100	1	10	86/-9	
401 Luokkatila	Activent/Iris-200	1	105	103	11/2	KK-150	3	105	75/-3	
402 Luokkatila	Activent/Iris-200	2	200	188	10/2	KK-150/KSO-160	4	200	46/+15	
403 Luokkatila	Activent/Iris-200	2	180	180	41/5	KK-150/KSO-160	4	180	38/+15	
404 Luokkatila	Activent/Iris-200	2	150	145	11/3.5	KK-150/KSO-160	4	150	31/+10	
405 Luokkatila	SVQ-200	2	100	104	4.5Pa	KSO-160	4	100	78/-3	
406 Luokkatila	Activent/Iris-200	1	100	99	5/1	KK-150/KSO-160	4	100	50/0	
407 Luokkatila	Activent/Iris-200	2	100	124	20/5	KK-150/KSO-160	4	100	67/0	

Osoite: Tyynelänkuja 2B 9 00780 HELSINKI

Puh: 09-72696680 **Fax:** 09-72696681

