

Rakennuksen nimi: Metsikköpolun päiväkotTuloilmakone Yhd. tulo-poistoilmakone
Poistoilmakone Puhaltimen no: TF1 / PF1Vaikutusalue: koko päiväkot, ei keittiön poisto**Puhaltimen tyyppi:**1-nopeuspuhallin
2-nopeuspuhallin
moninopeuspuhallin
portaaton säätö **Puhaltimen käyttötapa:**käsikäyttö
kello-ohjaus
ulkolämpötilaohjaus **Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):**toimii
ei toimi **Käyntiajat (klo-klo):**1/1 ma-pe 05.00-19.00.
muina aikoina off
1/2 _____

mitä vikaa:

Puhaltimen ohjaus pakkokytetty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):ei
kyllä mitkä puhaltimet: TF1 / PF1**Kokonaisilmavirta:**suunniteltu: 1/1 +1847 / -1295 1/2 _____ l/smitattu: 1/1 +2057 / -1598 1/2 _____ l/s**Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):**kunnossa
vikaa, mitä?

Turvakytkimen toiminta _____

Käyntiääni (esim. meluisa) _____

Puhtaus _____

Äänenvaimennus _____

Sadeveden esto _____

ILMANVAIHTOLAITTEIDEN TOIMINTA 2 / 2

Kanavien tarkastusluukut:

on
ei ole

Runkokanavien puhtaus:

puhdas
hieman likainen
erittäin likainen

Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa
puutteellinen, mitä vikaa?

Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin
hienosuodatin
molemmat

Suodatinluokka:

tulo F7 / poisto F6

Suodattimien kunto:

puhdas
hieman likainen
erittäin likainen

Suodattimen painehäviö tulo 100 / poisto 51 Pa

Suodatin vaihdettu 6 kuukautta sitten

Lämmöntalteenotto:

kyllä
ei

Lämmöntalteenoton lämpötilat:

raitisilma 2 °C
tuloilma 7 °C
poistoilma 22 °C
jäteilma 12 °C

Lämmöntalteenoton puhtaus:

puhdas
puhdistettava

Lämmityspatteri:

ei
vesi
sähkö

Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma 7 °C
lähtävä ilma 20 °C
menovesi 26 °C
paluuvesi 21 °C

Lämmityspatterin puhtaus:

puhdas
puhdistettava

Huomautuksia:

TUTKIJA: Mikko Mäkinen PVM: 27.3.2012