

Päivämäärä: 4.1.2012Tutkija: Mikko MäkinenRakennuksen nimi: Näätäpuiston päiväkotiTuloilmakone  Yhd. tulo-poistoilmakone   
Poistoilmakone Puhaltimen no: TK1 / PK1Vaikutusalue: koko päiväkoti, (ei rasvakanava)**Puhaltimen tyyppi:**1-nopeuspuhallin   
2-nopeuspuhallin   
moninopeuspuhallin   
portaaton säätö **Puhaltimen käyttötapa:**käsikäyttö   
kello-ohjaus   
ulkolämpötilaohjaus **Ohjauksen toiminta (eri tehot päälle):**toimii   
ei toimi **Käyntiajat (klo-klo):**1/1 \* \_\_\_\_\_  
1/2 \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_mitä vikaa:  
\_\_\_\_\_**Puhaltimen ohjaus pakkokytketty yhteen poistopuhaltimen kanssa (vastaavat tehot yhtäaikaisesti päällä):**ei   
kyllä mitkä puhaltimet: TK1 / PK1, PK2**Kokonaisilmavirta:**suunniteltu: 1/1 +2192 / -1917 1/2 \_\_\_\_\_ l/smitattu: 1/1 +2119 / -1909 1/2 \_\_\_\_\_ l/s**Puhaltimen toiminta ja kunto (tarkastetaan puhaltimelta):**kunnossa   
vikaa, mitä? 

Turvakytkimen toiminta \_\_\_\_\_

Käyntiääni (esim. meluisa) \_\_\_\_\_

Puhtaus \_\_\_\_\_

Äänenvaimennus \_\_\_\_\_

Sadeveden esto \_\_\_\_\_

Päivämäärä: 4.1.2012

Tutkija: Mikko Mäkinen

### Kan. tarkastusluukut:

on   
ei ole

### Runkokanavien puhtaus:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

### Kanaviston eristys ullakkotilassa:

kunnossa   
puutteellinen, mitä vikaa? \_\_\_\_\_

### Suodattimien tyyppi:

karkeasuodatin   
hienosuodatin   
molemmat

### Suodatinluokka:

poisto EU 3  
 tulo EU

### Suodattimien kunto:

puhdas   
hieman likainen   
erittäin likainen

Suodattimen painehäviö tulo 72 / poisto 68 Pa

Suodatin vaihdettu 11 kuukautta sitten

### Lämmöntalteenotto:

kyllä   
ei

### Lämmöntalteenoton lämpötilat:

raitisilma 3 °C  
tuloilma 11 °C  
poistoilma 24 °C  
jäteilma 15 °C

### Lämmöntalteenoton puhtaus:

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

### Lämmityspatteri:

ei   
vesi   
sähkö

### Lämmityspatterin lämpötilat:

tuleva ilma 11 °C  
lähtevä ilma 22 °C  
menovesi 39 °C  
paluuvesi 24 °C

### Lämmityspatterin puhtaus:

puhdas   
puhdistuksen tarpeessa

### Huomautuksia:

\* ohjauskeskuksen kantta ei saa auki; aikaohjelmaa ei voitu tarkastaa.

---

---

---