Oy IV-Special Ab
www.asb.fi

ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA

Laitos:
Kohde: Ristipuron päiväkoti
Kerros: 1. vanha osa ja lisärakennus

Mittari: TSI DPCalc | X | l / s
Mittaaja: Mikko Mäkinen
Pvm: 26.8.2008 | | m3 / h

Huone n:o tai tila	Tuloilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	m/s	Pa	%	Poistoilma	kpl	koko	Suunn.	Mitattu	A	Pa	%
vanha osa:																
1TF / 1PF				2520	2049			81				1686	1854			110
49 ryhmähuone	säl.	1	300x100	56	49	2,6	k=0,63	88	säl.	1	300x100	53	26	k=0,67	1,3m/s	49
62 ryhmähuone	säl.	1	300x100	56	51	2,7	k=0,63	91	säl.	1	300x100	53	46	k=0,67	2,3m/s	87
29 keittiö	kan.	1	500x200	834	760	7,6		91								
lisärakennus:																
TK 01				600	569			95				600	455			76
TK 02				635	688			108				460	538			117
123 tsto	haj.	1	125	25	41	k=13,0	10	164	KSO	1	160	25	48	15	59	192