

MITTAUSPÖYTÄKIRJA



Nuohouspalvelu
Mikki Backman

Mireal Service Oy, Nuohouspalvelu Mikki Backman
Sähkökatu 8-10 A 6, 05800 Hyvinkää
e-mail. nuohouspalvelu.mikki.backman@pp.inet.fi
puh. 0400-930553 Y: 2307682-5

Laitos: Ruskeasannan Päiväkoti / Mistelin päiväkoti	Mittari: Kimo MP200 ja LV110
Tulppaanitie 44	Mittaaja: Mikki & Ville & Juha & Timo
01390 Vantaa	Pvm: 28.9.2010 - 30.9.2010

Ilmamäärät mitattu ja säädetty kojeiden ollessa 1/1 asennossa.

PK-01 0,84 m³/s / 0,56 m³/s **TK-01** 1,64 m³/s / 1,0 m³/s

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
KEITTIÖ:							
TULOILMA:	AFA	315				+240	YHT: +460
	AFA	315				+240	
POISTOILMA:	(PF-1.1)						
1	Huuva	315				-180	OK
2	Huuva	315				-180	OK
3	KSO	160	-2	-37		-20	-20
4	KSO	160	-4	-47		-20	-20
5	KSO	160	-5	-53		-20	-20
POISTOILMA:	(PK-01)					yht. -1157	yht. -1159
Leikki ja Lepo 1	KSO	160	+8	-28		-26	-26
	KSO	160	+3	-40		-26	-26
	KSO	160	+3	-41		-26	-26
Leikki ja Lepo 2	KSO	160	+3	-40		-26	-26
	KSO	160	+4	-36		-26	-26
	KSO	160	+4	-37		-26	-26
Pienryhmähuone 1	KSO	160	-1	-53		-25	-25
Pienryhmähuone 2	KSO	160	+1	-45		-25	-25
Ryhmähuone 1	KSO	160	0	-67		-30	-30
	KSO	160	+5	-45		-30	-30
	KSO	160	+5	-46		-30	-30
Ryhmähuone 2	KSO	160	+3	-53		-30	-30
	KSO	160	+3	-50		-30	-30
	KSO	160	+3	-51		-30	-30
Verstas	KSO	160	+6	-58		-35	-35
WC2 ISO	KSO	160	-4	-46		-20	-20
Varasto / Siiv.komero	KSO	160	-3	-23		-15	-15
WC2 ISO	KSO	125	+15	-16		-22	-20
	KSO	125	+15	-16		-22	-22

	-POISTOILMA / +TULOILMA						
	Venttiili	Koko	Säätö	Pa	m/s	Vaadittu l/s	Mitattu l/s
Varasto	KSO	100	-15	-51		-2	-2
Vesileikkihuone	KSO	160	+17	-35		-40	-40
Kuraeteinen	KSO	125	-3	-41		-15	-15
	KSO	125	-4	-45		-15	-15
	KSO	125	-5	-50		-15	-15
Kotikeittiö	KSO	125	+8	-63		-30	-30
Kuraeteinen 2	KSO	125	+5	-20		-15	-15
	KSO	125	+5	-20		-15	-15
	KSO	125	+5	-18		-15	-15
WC Inva	KSO	160	-6	-58		-20	-20
WC	KSO	125	+1	-60		-22	-22
	KSO	125	+1	-64		-22	-22
Varasto 1	KSO	100	-15	-62		-2	-2
Sairashuone / Johtaja	KSO	160	-5	-49		-20	-20
Varasto 2	KSO	100	-18	-49		-2	-2
Ryhmähuone	KSO	160	+3	-53		-30	-30
	KSO	160	+6	-42		-30	-30
	KSO	160	+2	-61		-30	-30
Toimisto	KSO	160	-10	-41		-10	-10
Toimisto/Neuvottelu	KSO	160	+8	-37		-30	-30
	KSO	160	+8	-35		-30	-30
	KSO	160	+11	-30		-30	-30
	KSO	160	+13	-27		-40	-40
Pienryhmä	KSO	160	+1	-43		-25	-25
Leikki ja Lepo	KSO	160	+8	-38		-30	-30
	KSO	160	+10	-33		-30	-30
	KSO	160	+14	-25		-30	-30
Siivouskeskus	PF-1.3						
	KSO	125	+1	-48		-20	-20
Vaatehuone	KSO	125	pois käytöstä			-13	PR-pelti
	KSO	125	+2	-19		-13	-13
	KSO	125	+2	-17		-13	-13
Henk.kun. Sosialitilat							
WC	KSO	160	+11	-30		-30	-30
Pesuhuone	KSO	160	+11	-32		-30	-30
TULOILMA:	(TK-01)					yht. +1576	yht. +1560
Lepo ja Leikki 1	TLB	160		+52		+40	+40
	TLB	160		+54		+40	+40
Lepo ja Leikki 2	TLB	160		+47		+40	+40
	TLB	160		+48		+40	+40
Pienryhmä 1	TLB	125		+54		+25	+25
Pienryhmä 2	TLB	125		+55		+25	+25
Ryhmähuone	TLB	160		+55		+45	+45
	TLB	160		+55		+45	+45

