



12.2.2008

Tilakeskus / Rakennuttaminen
Toimistoarkkitehti Mikko Krohn
Kielotie 13

01300 VANTAA

VAPAALAN PÄIVÄKODIN TARKASTUS

Dno 849/2008

ASIAN VIREILLETULO JA TARKASTUKSEN AIHE

Päivähoitoyksikön esimies Hanna Mustonen on pyytänyt kirjallisesti 7.2.2008 ympäristökeskusta tekemään tarkastuksen osoitteessa Vapaalanpolku 12 sijaitsevaan Vaapaalan päiväkodin lisärakennuksen tiloihin palovahingon johdosta.

TARKASTUS 8.2.2008 klo 10.00 - 10.40

KOHDE Vapaalan päiväkodin lisärakennus, Vapaalanpolku 12, 01650 Vantaa

LÄSNÄ Päivähoitoyksikön esimies Hanna Mustonen, päiväkodin henkilökuntaa ja terveysinsinööri Kari Grönberg.

KOHTEN KUVAUS Päiväkodin lisärakennuksen tiloissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.

TARKASTUKSESSA TODETTU

Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon suodatin oli kertoman mukaan palanut 5.2.2008 - 6.2.2008 välisenä yönä. Tarkastushetkellä suodatin oli jo poistettu ja kojeen tarkistaminen / korjaaminen aloitettu. Keittiön ilmavaihdon tulokanava tarkistettiin silmämääräisesti ja kanavassa todettiin olevan hienojakoista pölyä.

TOIMENPITEET Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon palovahingon korjaustoimenpiteiden yhteydessä suositellaan tarkistamaan myös kanaviston puhtaus sekä puhdistamaan kanavat tarvittavilta osin.

SOVELLETTU LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEET

Terveydensuojelulaki 1, 26 ja 27 §
Terveydensuojeluasetus 15 ja 17 §
Asumisterveysohje, sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1

Lisätietoja asiasta antaa terveystieteiden tutkija Kari Grönberg, puhelin 8392 3404, telekopio 8392 4280.

Kari Grönberg
terveystieteiden tutkija

SÄHKÖPOSTIJAKELU

Mikko Krohn, toimistoarkkitehti, tilakeskus
Pasi Santala, aluetyöpäällikkö, tilakeskus
Pasi Simola, isännöitsijä, tilakeskus
Hanna Mustonen, päivähoitoyksikön esimies